



**Hrvatske autoceste d.o.o.**

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta  
**Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr**  
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn  
OIB: **57500462912** MB: **1554964** IBAN: **HR87 2340 0091 1100 2359 5** kod Privredne banke Zagreb d.d.  
Direktor: dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.grad.

Ur.Broj: 4211-150-424/1/2018  
Ev. broj: H 82/18  
Zagreb, 19.04.2018. godine

**Predmet nabave: Aparati za početno gašenje požara**

**- Objašnjenje i izmjena Tehničkih uvjeta**

Temeljem upita zainteresiranog gospodarskog subjekta dostavljamo Vam objašnjenje i izmjenu Tehničkih uvjeta za **Vatrogasni aparat za početno gašenje požara CO2 5 kg**

**Pitanje zainteresiranog gospodarskog subjekta :**

1. Može li ponuditelj ponuditi vatrogasne aparate od 9 kg pod stalnim tlakom? Za navedene aparate jednostavnija je kontrola ispravnosti aparata od strane krajnjeg korisnika s obzirom da aparati imaju manometar, dok za aparate s bočicom kontrola je moguća jedino od strane servisera (jedan puta godišnje)  
Druga prednost aparata pod stalnim tlakom je ta što je održavanje takvih aparata dugoročno jeftinije
2. Molimo pojašnjenje zašto vatrogasni aparat CO2 – 5 kg ne smije imati požarni razred prema EN3-7 s obzirom da prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima aparati moraju ispunjavati zahtjeve prema navedenoj normi

**Odgovor Naručitelja:**

1. Uvažavajući argumentirane činjenice koje gospodarski subjekt navodi u svom upitu, iste nismo u mogućnosti uvažiti iz razloga što vatrogasne aparate S9 kg koje nabavljamo za nadopunu u tunelima, odnosno vrši se usklađivanje broja već postojećih vatrogasnih aparata sa „Direktivom 2004/54/EC Europskog parlamenta i vijeća, od 29 travnja 2004. o minimalnim uvjetima za tunele u trans-europskoj mreži“, a koja propisuje da u tunelima moraju biti postavljeni S9 vatrogasni aparati.
2. Uvažava se upit pod točkom 2., jer se u pisanju tehničkih uvjeta za vatrogasni aparat CO2 5kg, dogodio previd, odnosno izostavljena je norma EN 3-7, tj. Vatrogasni aparati za početno gašenje požara CO2 5 kg moraju ispunjavati zahtjeve prema normi EN 3-7.

