



Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: **57500462912** MB: **1554964** IBAN: **HR87 2340 0091 1100 2359 5** kod Privredne banke Zagreb d.d.
Direktor: dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.grad.

**HRVATSKE
AUTOCESTE**

Ur.broj: 4211-150-454/1/2018

Ev. Broj: H 163/17

Zagreb, 13.04. 2018.

Predmet: Odgovor Naručitelja na pitanje Ponuditelja

Pitanje Ponuditelja:

1. Koliki je unutarnji promjer zdenca u koji je predviđena ugradnja crpke?
2. Koja je predviđena dubina ugradnje crpke?
3. Da li postoji usponski cjevovod i glava zdenca?
4. Koji je materijal usponskog cjevovoda (fleksibilno crijevo, neh. čelik ili slično)?
5. Da li i kada se može doći pregledati mjesto ugradnje?
6. Za funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad novougrađene opreme te izradu izvještaja o provedenom ispitivanju molim informaciju koja oprema je ugrađena u upravljačkom ormaru crpke i na cjevovodu (mjerači protoka ili slično).
7. Postoji li specifični zahtjev za upravljanje crpke preko frekventnog regulatora?

Odgovor Naručitelja

1. Koliki je unutarnji promjer zdenca u koji je predviđena ugradnja crpke? – **VODOSPREMA 80m3 –8X4 m - cca**
2. Koja je predviđena dubina ugradnje crpke? – **4 metra**
3. Da li postoji usponski cjevovod i glava zdenca? **Da**
4. Koji je materijal usponskog cjevovoda (fleksibilno crijevo, neh. čelik ili slično)? – **GUS**
5. Da li i kada se može doći pregledati mjesto ugradnje? - **Da**
6. Za funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad novougrađene opreme te izradu izvještaja o provedenom ispitivanju molim informaciju koja oprema je ugrađena u upravljačkom ormaru crpke i na cjevovodu (mjerači protoka ili slično). – **TLAČNE SKLOPKE, PRINCIP HIDROFORA, Nema dodatne opreme**
7. Postoji li specifični zahtjev za upravljanje crpke preko frekventnog regulatora? - **NE**

