

TEHNIČKI UVJETI

koje mora ispunjavati Pjenilo za nadopunu spremnika vatrogasnih vozila (tip 1)

Pjenilo koje je predmet nabave koristiti će se za dobivanje suhe pjene na CAFS uređajima vatrogasnih vozila . CAFS uređaji u vatrogasnim vozilima su izvedeni kao stabilni sustav za gašenje požara suhom pjenom. Proizvođači vatrogasnih vozila su tvrtke MG. Rijeka d.o.o. iz Rijeke i Ziegler d.o.o iz Zagreb. Temeljem zakonske obveze iz članka 21. Zakona o zaštiti od požara, ovlaštena pravna osoba Učilište vatrogastva iz Zagreba izvršilo je prva ispitivanja vatrogasnih vozila i svih sustava za gašenje požara ugrađenih u nadogradnju vatrogasnih vozila.

Stabilni CAFS sustavi za gašenje požara je ispitan i umjeren sa pjenilom **tip:“EXPIROL F15 3%“** o čemu postoji **Zapisnik o prvom ispitivanju i Uvjerenje** da CAFS sustavi za gašenje požara ispravan i podoban za gašenje A i B klase požara, uz uvjet da se koristi pjenilo **tipa:“EXPIROL F15, 3%“**.

Ponuđač pjenila koji nudi u predmetnoj nabavi pjenilo koje nije **tipa:“EXPIROL F15, 3%“** mora ispuniti slijedeće uvjete:

1. Ponuditi pjenilo koje je pogodno za dobivanje suhe pjene na CAFS uređajima vatrogasnih vozila, koja su proizvedena u tvrtkama MG. Rijeka d.o.o iz Rijeke i Ziegler d.o.o iz Zagreb.
2. O svom trošku osigurati da ovlaštena pravna osoba (Učilište vatrogastva iz Zagreba) izvrši nova ispitivanja i umjeravanja CAFS uređaja u vatrogasnim vozilima (7 vatrogasnih vozila), sa pjenilom koji se isporučuje, te na temelju izvršenih ispitivanja dostavi **Uvjerenje** da je CAFS sustavi za gašenje požara suhom pjenom ispravan i podoban za gašenje požara A i B klase.

VAŽNA NAPOMENA: Uz isporučeno pjenilo, uz ispunjenje ostalih uvjeta, dobavljač mora dostaviti:

- **potvrdu proizvođača vatrogasnih vozila i CAFS uređaja (MG. Rijeka d.o.o i Ziegler d.o.o ili od pravnih sljednika), da je pjenilo podobno za dobivanje suhe pjene na predmetnom uređaju za pjenilo koje se isporučuje,**
- **Potvrdu od proizvođača pjenila da se pjenila mogu miješati sa pjenilom tip:“EXPIROL F15 3%“, samo ako se nudi drugo pjenilo koje nije tipa:“EXPIROL F15, 3%“**
- **tehnički opis s kompletnim tehničkim karakteristikama, ovjeren od strane proizvođača ili uvoznika,**
- **Vodopravnu dozvolu (ekološko uvjerenje), izdana od nadležnog Ministarstva, (nije obveza)**
- **Sigurnosno tehnički list,ovjeren od proizvođača ili uvoznika u RH,**
- **Analitički nalaz utjecaja na vode i ekotoksikološka ispitivanja proizvoda napravljenog od neutralnog laboratorija za ekološka ispitivanja, (nije obveza)**
- **Zapisnik o prvom ispitivanju i Uvjerenje da je pjenilo ispravno i pogodno za gašenje požara od Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Učilište vatrogastva ili druge ovlaštene pravne ili fizičke osobe (s važećim rokom valjanosti za šaržu pjenila koje se isporučuje)**

Tražena dokumentacija može biti u obliku kopija, ali na zahtjev Naručitelja, Isporučitelj mora dostaviti originalnu ili kopije koje moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika da odgovaraju originalu i na Hrvatskom jeziku.

IZJAVA

Izjavljujemo da prihvaćamo Tehničke uvjete iz ovog Obrazca

.....

(naziv Ponuditelja)

.....

(funkcija)

Ovlašten za potpis ponude za i u ime

.....

Datum.....2018.