

TEHNIČKI UVJETI

koje mora ispunjavati Vatrogasna aparat za početno gašenje požara CO2 5 kg

Vatrogasni aparat mora biti konstrukcijske izvedbe:

- Da je prenosivi,
- mora biti konstrukcijske izvedbe da ise isti može vrlo brzo aktivirati pritiskom na ručicu, a koja po potrebi može prekinuti protok CO2 plina,
- mora imati ugrađenu gumenu cijev sa plastičnom mlaznicom za usmjeravanje mlaza prilikom gašenja požara. Isti mora biti pogodan za gašenje požara razreda: B (zapaljive tekućine), C (gorivi plinovi), a posebno požara na električnim instalacijama, te uz prethodno navedeno aparat koji se nudi mora udovoljavati tehničkim karakteristikama i to kako slijedi:

Vrsta sredstva za gašenje,	Ugljični dioksid,
Tip aparata,	prenosivi CO2,
Temperaturno područje djelovanja,	-30°C to +60°C
Količina sredstva za gašenje,	5 kg,
Masa aparata,	16 kg max,
Požarni razred prema EN3-7,	nema 113B
Boja,	RAL 3000,
Dimenzije (širina/visina mm),	140 / 900 mm max.,
Standardi,	HRN, EN1866 , PED

IZJAVA

Izjavljujemo da prihvaćamo Tehničke uvjete iz ovog Obrazca

.....
(naziv Ponuditelja)

.....
(funkcija)

Ovlašten za potpis ponude za i u ime

.....

Datum.....2018.