

## TEHNIČKI UVJETI

### *koje mora ispunjavati Vatrogasna aparat za početno gašenje požara S9*

Vatrogasni aparat mora biti konstrukcijske izvedbe:

- da se za pogonsko sredstvo koristi bočica sa CO2 plinom,
- mora biti konstrukcijske izvedbe da ise isti može vrlo brzo aktivirati udaromti na gljivu ili pritiskom na ručicu,
- mora imati ugrađenu gumenu mlaznicu za usmjeravanje mlaza prilikom gašenja požara. Isti mora biti pogodan za gašenje požara razreda: A (čvrsti materijali ), B (zapaljive tekućine), C (gorivi plinovi), te uz prethodno navedeno aparat koji se nudi mora udovoljavati tehničkim karakteristikama i to kako slijedi:

Vrsta sredstva za gašenje,	suhi prah ABC
Tip aparata,	s bočicom CO2
Temperaturno područje djelovanja,	-30°C to +60°C
Količina sredstva za gašenje,	9 kg,
Masa aparata,	15 kg max,
Požarni razred prema EN3-7,	43A 233B, C,
Boja,	RAL 3000,
Dimenzije (širina/visina mm),	180 / 600 mm max.,
Standardi,	HRN, EN3-7 , PED

### IZJAVA

**Izjavljujemo da prihvaćamo Tehničke uvjete iz ovog Obrazca**

.....  
(naziv Ponuditelja)

.....  
(funkcija)

Ovlašten za potpis ponude za i u ime

.....

Datum.....2018.