



Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: **57500462912** MB: **1554964** IBAN: **HR87 2340 0091 1100 2359 5** kod Privredne banke Zagreb d.d.
Predsjednik Uprave dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ., član Uprave Stjepan Baranašić dipl.ing.građ.

Urbroj: 4211-150-1557/1/2018

Evidencijski broj: J21/18

Zagreb, 30. listopada 2018. godine

Sukladno odredbama članka 198. ZJN 2016 Naručitelj sastavlja

IZVJEŠĆE

**O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

1. Naziv i sjedište Naručitelja:

Hrvatske autoceste d.o.o.
Širolina 4, 10 000 Zagreb
OIB: 57500462912

2. Evidencijski broj: J21/18

3. Predmet nabave:

SANACIJA ZAPADNOG NADVOŽNJAKA – KRAK 4 U ČVORU JANKOMIR, AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC I ZAPADNOG MOSTA U ČVORU JANKOMIR, AUTOCESTA A2 ZAGREB - MACELJ

4. Datum početka prethodnog savjetovanja:

19. listopada 2018. godine

5. Datum završetka prethodnog savjetovanja:

25. listopada 2018. godine

6. Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak:

Naručitelj nije održao sastanak.

7. Tekst zaprimljenih primjedbi ili prijedloga:

U roku trajanja prethodnog savjetovanja na označenu e-mail adresu Naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe ili prijedloge od zainteresiranih gospodarskih subjekata:



7.1. Sukladno DON-u u točki 4.2.2. Podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima propisali ste sljedeće:

Obzirom da se radovi koji su predmet ove nabave moraju izvoditi sve dane u tjednu uključujući subote i nedjelje te državne blagdane i ako je potrebno u smjenama, pa i u 3 (tri) smjene, radi ispunjenja odredbi o radnom vremenu propisanih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17) gospodarski subjekt mora dokazati da, u svrhu izvršenja ugovora koji je predmet ove nabave, može pozvati da izvedu radove minimalno sljedeće tehničke stručnjake:

- 120 (stodvadeset) radnika

od kojih su minimalno:

- 2 (dva) ovlaštena voditelja građenja ili ovlaštena voditelja radova
- 15 (petnaest) radnika osposobljenih za rukovanje visokotlačnim pumpama
- 10 (deset) radnika osposobljenih za rukovanje uređajima za injektiranje kemijskim smjesama
- 5 (pet) radnika osposobljenih za rad sa opasnim kemikalijama
- 10 (deset) radnika osposobljenih za ugradnju hidroizolacijskih materijala
- 5 (pet) radnika osposobljenih za rukovanje visećim platformama

Sukladno DON-u u točki 4.2.4. Izjava o alatima, postrojenjima ili tehničkoj opremi propisali ste sljedeće:

Gospodarski subjekt mora dokazati da u svrhu izvršenja ugovora koji je predmet ove nabave ima na raspolaganju minimalno sljedeću tehničku opremu:

- 3 (tri) visokotlačne pumpe za hidrorazaranje - svaka minimalnog tlaka 2500 bara
- 3 (tri) automatizirana uređaja za hidrorazaranje – robot s mikroprocesorskim upravljanjem

S obzirom na sve navedeno te uvidom u natječajnu dokumentaciju, ugovorni troškovnik, te projektnu dokumentaciju smatramo navedeni uvjet diskriminirajući, te da isti pogoduje isključivo ciljanim ponuditeljima

Za izvedbu predmetnih radova je više nego dovoljno imati zaposlenih 30 radnika, od kojih minimalno:

Za izvedbu predmetnih radova je više nego dovoljno imati zaposlenih 30 radnika, od kojih minimalno:

- 2 (dva) ovlaštena voditelja građenja ili ovlaštena voditelja radova
- 6 (šest) radnika osposobljenih za rukovanje visokotlačnim pumpama
- 4 (četiri) radnika osposobljenih za rukovanje uređajima za injektiranje kemijskim smjesama
- 2 (dva) radnika osposobljenih za rad sa opasnim kemikalijama
- 5 (pet) radnika osposobljenih za ugradnju hidroizolacijskih materijala
- 2 (dva) radnika osposobljenih za rukovanje visećim platformama

Također s obzirom na navedeno, a da Naručitelj nema uvida u tehnologiju potencijalnih ponuditelja smatramo izuzetno neravnopravno postavljanje takvih uvjeta

Što se tiče opreme smatramo da je više nego dovoljno imati na raspolaganju:

- 2 (dvije) visokotlačne pumpe za hidrorazaranje - svaka minimalnog tlaka 2500 bara
- 2 (dva) automatizirana uređaja za hidrorazaranje – robot s mikroprocesorskim upravljanjem

Naime, tlak pumpe kao što je poznato nema nikakav utjecaj na učinkovitost već učinkovitost ovisi o količini isporučene vode u jedinici vremena pri određenom tlaku.

Također, postoje različite tehnologije i različiti uređaji od različitih proizvođača koji zadovoljavaju sve uvjete izvođenja radova, a neki nemaju nominirani tlak, koji smo već rekli nema nikakve veze s izvođenjem predmetnih radova.

Što se tiče stručnog iskustva smatramo da je navedeni uvjet diskriminirajući te da se krše sva načela javne nabave na način da se propisuju uvjeti stroži od maksimalnih, a ne kako je predviđeno Zakonom minimalnih.

Nastavno na navedeno smatramo da je uvjet tehničke sposobnosti treba izmijeniti na način da se traži:

- radovi sanacije ili rekonstrukcije (jedne, maksimalno tri) građevine tipa most (most, nadvožnjak, podvožnjak, vijadukt i sl.) izvedenih tehnologijom hidrodinamičkog uklanjanja betona visokotlačnim pumpama i robotima, u vrijednosti minimalno jednakoj procijenjenoj vrijednosti ove nabave i uz istovremeno odvijanje prometa po objektu

Sukladno navedenom tražimo izmjenu dokumentacije

Nastavno na traženu tehničku i stručnu sposobnost smatramo da traženo ne odgovara uvjetima natječaja te da je nesrazmjerna složenosti istih. Navedenu stručnu sposobnost prema našem saznanju na tržištu zadovoljava isključivo jedna ili dvije tvrtke. Sukladno uvidom u ugovorni troškovnik vidljivo je da se radi o sanacijskim radovima na mostovima koji su standardni i koji se ponavljaju na većini takvih projekata.

Mišljenja smo da je Naručitelju iznimno bitno dobiti što više kvalitetnih i konkurentskih ponuda, te smatramo da je nužno promijeniti takve diskriminirajuće uvjete. Predlažemo da se traženi uvjeti zamijene s referencom na sanaciji mosta/vijadukta/nadvožnjaka izvedenih tehnologijom hidrodinamičkog uklanjanja betona.

Odgovor: Ne prihvaća se.

Predmetnim nadmetanjem obuhvaćeni su radovi sanacije dva objekta u čvoru Jankomir (zapadni nadvožnjak duljine 168 metara i zapadni most duljine 112 metara). Predmetni objekti nalaze se u zoni Zagrebačke obilaznice gdje je prosječni godišnji dnevni promet veći od 61.000 vozila te je predmetna dionica autoceste jedna od prometno najopterećenijih u cijeloj mreži autocesta u Republici Hrvatskoj. Sukladno navedenom, a u cilju sto kraćeg roka izvođenja radova pod privremenom regulacijom prometa, predmetni radovi će se izvoditi istovremeno na oba objekta i to sve dane u tjednu uključujući subote, nedjelje te državne blagdane, u 3 smjene, 24h dnevno. Temeljem prethodno navedenog a uzimajući u obzir ispunjenje odredbi o radnom vremenu propisanih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17) gospodarski subjekt mora dokazati da, u svrhu izvršenja ugovora koji je predmet ove nabave, može pozvati da izvedu radove minimalno tehničko osoblje kako je definirano dokumentacijom o nabavi.

Također, s obzirom na obim potrebnih radova i zahtjeva za paralelno izvođenje istih na oba objekta definirana je minimalna tehnička oprema potrebna za izvršenje predmetnih radova. Sukladno projektnoj dokumentaciji odnosno stavkama troškovnika definirana je i karakteristika tražene opreme (3 viskotlačne pumpe za hidrorazaranje - svaka minimalnog tlaka od 2500 bara).

S obzirom na kompleksnost i obim radova koji je potrebno izvesti u relativno kratkom roku uz paralelno odvijanje prometa na objektima na kojima se izvode radovi kao i autocestom ispod predmetnih objekta, na velik intenzitet prometa predmetnim objektima, na složenost samih radova sanacije, na kratak rok izvođenja te zahtijevano 24 satno radno vrijeme, smatramo da ponuditelj treba svoje iskustvo, stručnost, ekipiranost i brzinu izvođenja dokazati sukladno uvjetima Tehničke i stručne sposobnosti iz Knjige 1 – Opći dio dokumentacije o nabavi.