

TROŠKOVNIK

Predmet nabave: Isporuka i ugradnja automatiziranog sustava točenja goriva(tankomat) u TJO Delnice

Red. br.	Naziv stavke	Jed. mj.	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
1.	<p>ISPORUKA I UGRADNJA SUSTAVA ZA NADZOR AUTOMATIZIRANOG ISTAKANJA I UTAKANJA POGONSKOG GORIVA NA POSTAJAMA ZA PUNJENJE UZ DOLJE NAVEDENU SPECIFIKACIJU UVJETA SUSTAVA</p> <p>Potpuna automatizacija i kontrola utakanja i istakanja goriva po registarskom broju na postajama za punjenje</p> <p>Tankautomat uređaj mora biti integriran u mjerni uređaj za istakanje goriva</p> <p>Kontrolerski uređaj za komunikaciju sa agregatima mora biti dio tankautomat uređaja</p> <p>Touchscreen monitor za tankautomat služi kao korisničko sučelje (na hrvatskom jeziku)</p> <p>Mogućnost identifikacije vozila preko RFID , beskontaktna kartice na tankautomat uređaju</p> <p>RFID beskontaktna kartica mora podržavati frekvenciju od 125 kHz radi implementacije sa već postojećim sustavima unutar HAC-a</p> <p>Mogućnost identifikacije vozača unosom višeznamenastog pina na touchscreen monitoru</p> <p>Mogućnost praćenja stanja zaliha goriva u spremnicima postaje za nadoljev goriva na monitoru tankomat uređaja (za servisno osoblje)</p> <p>Sustav treba podržavati izradu dnevnih, tjednih i mjesečnih izvještaja o potrošnji i prijemu goriva po vozilima i vozačima, kao i izvještaj o zaprimljenoj količini u podzemne spremnike</p> <p>Mogućnost web pristupa tankautomat uređaju – kontrola rada uređaja, pristup izvještajima i svim statusima uz pomoć web preglednika</p> <p>Sustav mora omogućiti LAN povezivost</p> <p>Sustav istakanja goriva mora biti kompatibilan sa sustavom za mjerenje razine goriva u spremnicima (praćenje zalihe goriva, dobave goriva, temperature)</p> <p>Mjerni uređaj za istakanje pogonskog goriva na postaji za punjenje u TJO Delnice mora imati minimalni protok goriva 70 L/minuti na jednom pipcu</p> <p>Sustav mora podržati opciju unosa prijedene kilometraže sa pojedinog vozila</p> <p>Sustav mora omogućiti izvoz traženih podataka u traženom obliku i integraciju sa već postojećim sustavima tankautomata instaliranih u HAC-u</p> <p>Jamstvo na ugrađenu opremu minimalno 12 mjeseci</p> <p>Rok isporuke maksimalno 30 dana</p> <p>Upute za uporabu na hrvatskom jeziku, obuka i puštanje u pogon</p>	kpl	1		
				Ukupno	
				PDV	
				Ukupno s PDV-om	

U _____, _____ 2018.

Ponuditelj

(pečat i potpis ovlaštene osobe)