

Evidencijski broj: J301/19 - GRUPA 1

Zagreb, 12. lipnja 2019. godine

**PREDMET:** ISPITIVANJE INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE, ZAŠTITA OD BUKE I ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE ZA POTREBE NOVOG TEHNIČKOG PREGLEDA, AUTOCESTA A1, DIONICA RAVČA - PLOČE I AUTOCESTA A10 DIONICA GRANICA BIH - ČVOR PLOČE

**GRUPA 1.**

**ISPITIVANJE KVALITETE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU ZA ČEONI CESTARINSKI PROLAZ (ČCP) KARAMATIĆI, OBJEKT VATROGASNE POSTROJBE (OVP) ŠUBIR, AUTOCESTA A1 DIONICA RAVČA - PLOČE TE ČEONI CESTARINSKI PROLAZ (ČCP) ČARAPINE I SANITARNI JAVNI WC NA PUO POJEZERJE, AUTOCESTA A10 DIONICA GRANICA BIH - ČVOR PLOČE**

**- Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda**

Temeljem upita zainteresiranog gospodarskog subjekata dostavljamo Vam:

**OBJAŠNENJE POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA**

**Pitanje:** U opisu stavke u troškovniku naveden je nevažeći Pravilnik iz 2013 godine. Prema važećem Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17) Članak 7. Točka 6. propisano je da se uzimaju uzorci na 25 % izljevni mjesta ravnomjerno raspoređenih po građevini. S obzirom da ste naveli 4 pojedinačna objekta za koje tražite pojedinačne izvještaje, niste naveli koliko imate izljevni mjesta po svakom objektu. Naveli ste da ih imate ukupno 30, a potreban broj uzoraka se ne može prikazati ukupno već na temelju zbroja potrebnih uzoraka pojedinačnih objekata (može i ne mora biti isto kao da se računa postotak na ukupan broj). Zato Vas molimo da navedete broj izljevni mjesta po svakom objektu.

**Odgovor:** Broj izljevni mjesta po objektima iznosi:

- Čeoni cestarinski prolaz (ČCP) Karamatići - 7 komada
- Objekt vatrogasne postrojbe (OVP) Šubir - 11 komada
- Čeoni cestarinski prolaz (ČCP) Čarapine - 7 komada
- Sanitarni javni WC na PUO Pojezerje - 5 komada

