

TEHNIČKI UVJETI - VATROGASNI APARATI

koje mora ispunjavati Vatrogasni aparat za početno gašenje požara:

- da se za pogonsko sredstvo koristi bočica sa CO2 plinom,
- mora biti konstrukcijske izvedbe da se isti može vrlo brzo aktivirati udarom na gljivu ili pritiskom na ručicu,
- mora imati ugrađenu gumenu mlaznicu za usmjeravanje mlaza prilikom gašenja požara. Isti mora biti pogodan za gašenje požara razreda: A (čvrsti materijali), B (zapaljive tekućine), C (gorivi plinovi), te uz prethodno navedeno aparat koji se nudi mora udovoljavati tehničkim karakteristikama i to kako slijedi:

- Vrsta sredstva za gašenje: suhi prah ABC
- Tip aparata: s bočicom CO2
- Temperaturno područje djelovanja: -30°C to +60°C
- Boja: RAL 3000

NAPOMENA:

- Prijenosni vatrogasni aparati moraju ispunjavati zahtjeve hrvatskih normi niza HRN EN 3, sukladno Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)
- Prijevozni vatrogasni aparati moraju ispunjavati zahtjeve hrvatskih normi niza HRN EN 1866, sukladno Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

IZJAVA O PRIHVAĆANJU TEHNIČKIH UVJETA

Izjavljujemo da će nuđena i isporučena roba odgovarati u svemu s ovim navedenim tehničkim uvjetima.

U _____, _____ 2019.

Ponuditelj

(žig i potpis ovlaštene osobe)