

Ur. broj: 5221-155-815/1/2016

Ev. broj: H 71/16

Zagreb, 15. studeni 2016. godine

## **PREDMET NABAVE:**

**Objavljeno na internetskoj stanici Društva dana 09. studeni 2016. godine**

**Ad.1) Odgovor na pitanje zainteresiranog gospodarskog subjekta**

**Sukladno točki 10 Dokumentacije za nadmetanje, a temeljem upita zainteresiranog gospodarskog subjekta dostavljamo Vam Objašnjenje Zahtjeva za dostavu ponude:**

### **Pitanje 1. zainteresiranog gospodarskog subjekta:**

U skladu s napatkom u natječajnoj dokumentaciji EV. BROJ: H 71/16, SVJETLOTEHNIČKA MJERENJA U TUNELIMA u točki 10. ....molimo da nam dadete pojašnjenje niže napisanog zahtjeva u točki 5 . DOKAZI SPOSOBNOSTI pod stavka 7) gdje se navodi :

7) Vlastita izjava - Izjava Ponuditelja da ima na raspolaganju verificirani(licencirani ) programski paket za izradu svjetlotehničkih mjerenja rasvjete u tunelu

Pretpostavljamo da je riječ o pogrešci budući da ne postoji programski paket za izradu svjetlotehničkih mjerenja rasvjete u tunelima . Naime rasvjeta u tunelu se mjeri prema metodologiji definiranoj u važećim normama dok se za izradu svjetlotehničkog proračuna za novu rasvjetu u tunelu treba koristiti verificirani(licencirani ) programski paket pa u tom smislu , po nama , podstavka 7) trebala glasiti:

7) Vlastita izjava - Izjava Ponuditelja da ima na raspolaganju verificirani(licencirani ) programski paket za izradu svjetlotehničkih proračuna rasvjete u tunelu

### **Odgovor Naručitelja:**

Poštovani,

točka 5 . DOKAZI SPOSOBNOSTI stavak 7 mijenja se i sada glasi:

**Izjava Ponuditelja da ima na raspolaganju verificirani (licencirani ) programski paket za izradu svjetlotehničkih proračuna rasvjete u tunelu.**