
Ur. broj: 5221-155-208/3/2017

Ev. broj: H 182/17

Zagreb, 03. travanj 2017. godine

PREDMET: DOBAVA I UGRADNJA UPS UREĐAJA U TS2 TUNEL DUBRAVE

- Pojašnjenje Dokumentacije o nabavi

Temeljem upita zainteresiranog Gospodarskog subjekta dostavljamo vam pojašnjenje Dokumentacije o nabavi (dalje u tekstu: Dokumentacija).

Molimo Vas odgovor na slijedeće pitanje:

Pitanje 1:

Možemo ponuditi UPS 20 kVA koji nije modularan.

Da li je to nužan uvjet?

Odgovor 1:

UPS koji se može ponuditi mora imati modularne elektroničke sklopove/podsklopove koji se mijenjaju prilikom kvara pojedinih sklopova/podsklopova unutar ispravljačko-izmjenjivačkih i baterijskih modulak, a sve u cilju jednostavnijeg održavanja uređaja.

Sve ostalo ostaje nepromijenjeno.