

Prilog 2.

TROŠKOVNIK

H 290/17

Servis i održavanje uređaja za pročišćavanje vode PUO Vrpolje sjever i jug

Redni broj	Naziv i opis	Jedinična mjera	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
1.	Uzorkovanje pitke vode i izrada analitičkih izvješća	kom	8		
2.	Periodični servis - pregled UV uređaja - kemijsko čišćenje kvarcnih cijevi i UV senzora - kontrola ispravnosti rada sustava za UV dezinfekciju	kom	8		
3.	Zamjena filterskih uložaka	kom	8		
4.	Zamjena UV svjetiljki	kom	2		
5.	Zamjena UV senzora	kom	2		
6.	Dezinfekcija (hiperkloriranje) vodovodnog sustava	kom	2		
				UKUPNO bez PDV-a	
				PDV	
				UKUPNO sa PDV-om	

Podatci o Vodospremi

VODOSPHERE PUO VRPOLJE DESNO - LIJEVO

Kapacitet pojedine vodospreme 2 X 25 m³

UREĐAJ ZA UV DEZINFEKCIJU VODE (2 UV bloka)

WEDECO D-32051, Proizv. WEDECO HERTFORD Germ., God.proizv. 2006

UV REACTOR A-15, UV Transmission T 1 cm min. 95%

Volumen 19 dm³

Dimenzija filter uložka - 10 inča

Kvaliteta filtracije - 0,15 microns IFF PURO

Flow rate max. 15 m³/h, min. 210 lit./h

UV lampa L = 1030 mm

Snaga UV lampe = 193 W

UV dose min. 400 J/m²

Tip UV senzora; SO 13599 UCA / Certific; ÖNORM

Pressure max. 10 bar

Waser temp. 5-60°C

IP 65

Jediničnom cijenom obuhvatiti sve troškove, kao i sve pristojbe, takse i ostala davanja (dnevnice, cestarine i sl.) koja je ponuditelj dužan platiti iz bilo kojeg razloga osim PDV-a.

U.....,.....2017.

 (žig i potpis ovlaštene osobe)