

## **Posebni tehnički uvjeti za zamjene i izmještanje glavnog razvodnog ormara (GRO)**

### **1. Općenito**

Cilj ovih tehničkih uvjeta je propisati postupke i radnje koji se očekuju od Izvršitelja usluge prilikom ugradnje novih i zamjene starih dijelova GRO-a u vodospremi tunela Čardak. Svrha uvjeta je osigurati siguran i ispravan rad svih crpki motora i ventila u vodospremi nakon završetka radova. Jamstvo za izvršene radove je 12 mjeseci počevši od datuma puštanja u rad novog GRO-a.

### **2. Način izvođenja radova**

Naručitelj će u dogovoru sa odgovornom osobom Izvršitelja pisanim putem (mailom) dogovoriti planirane termine radova na lokaciji. Prilikom izvođenja radova na novom i demontaži starog, odnosno sve vrijeme kada stari GRO neće biti u funkciji potrebno je osigurati napajanje svih elektrouređaja u vodospremi koji su priključeni na GRO.

Prije dolaska na mjesto izvođenja radova Izvršitelj usluge je dužan obavijestiti voditelja TJO nadležnog za mjesto izvođenja radova. Kontakt brojevi biti će dostavljeni u suglasnosti za izvođenje radova.

Izvršitelj usluge dužan je za svu ugrađenu opremu dostaviti odgovarajuću tehničku dokumentaciju kao i preslike izjava o sukladnosti ormara i sve opreme koja se ugrađuje u ormar.

Prilikom radova na montaži i puštanju u rad Izvršitelj usluge je dužan pridržavati se svih uputa proizvođača opreme te sve radove izvoditi uz prisutnost predstavnika Naručitelja. Nakon obavljenih radova izvršitelj će sastaviti zapisnik/dnevnik rada o izvedenim radovima. Zapisnik/dnevnik rada svojim potpisom ovjeravaju djelatnici Izvršitelja usluge i Naručitelja koji su prisustvovali izvođenju radova.

Pri završetku radova potrebno je provesti funkcionalno ispitivanje svih funkcija GRO-a, te o istome sačiniti zapisnik sa konstatacijom ako sve radi prema projektu. Izvršitelj usluge je dužan izvesti građevinsko uređenje svih oštećenja na objektu nastalih tijekom montaže opreme, tj. vraćanje u prvobitno stanje, čišćenje prostorije i otprema otpadnog materijala sa objekta.

Prije završetka radova Izvršitelj usluge je dužan predati tehničku dokumentaciju nadležnoj elektroslužbi u TJO Delnice koja održava elektroopremu vodospreme Čardak navedenu u troškovniku u digitalnom i tri primjerka u pisanom obliku.

### **IZJAVA**

Kojom izjavljujemo da imamo na raspolaganju stručno osposobljene djelatnike za elektroinstalaterske i elektromontažne radove koji su predmet ugovora te prihvaćamo ponuđene posebne tehničke uvjete.

U ....., 2017 .

Ponuditelj:

---

(potpis ovlaštene osobe)