

## **Prilog 2.**

### **TEHNIČKI UVJETI**

Elektromaterijal koji se nudi i mora udovoljavati standardima kvalitete za naše tržište.

Napomena:

U troškovniku, pod rednim brojem 20, nalazi se stavka konverter frekvencije PowerFlex 4M, koji mora zadovoljavati slijedeće tehničke uvjete:

Inverter: 22F-A2P5N113  
Input Voltage: 230/240V  
Output Current: 2,5 A-0,37kW

U toškovniku pod rednim brojem 21, nalazi se konverter frekvencije, Yaskava J 100, koji mora zadovoljavati slijedeće tehničke uvjete:

Inverter: CIMR-JCBA0002BAA-TYPE JZAB0P2BAA  
Input: AC1PH 200-240V 50/60Hz 3,6A/2,8A  
Output: AC3PH 0-240V 0-400Hz 1,9A/1,6A  
MAX APPLI.MOTOR: 0.37kW/0,25KW

Svaki konverter frekvencije mora imati pripadajući priključni modul u svrhu mogućnosti programiranja istog.

Svaki od Ponuditelja mora u sklopu svoje ponude dostaviti po 1 (jedan) uzorak konvertera frekvencije, (stavke 20 i 21), te uzorak adaptera RS232/RS485 (stavka 7) kako bi se provjerila sukladnost sa svim traženim karakteristikama, odnosno kako bi se provjerila mogućnost priključenja i funkcioniranje istog bez dodatnih radnji od strane naručitelja.

U troškovniku, pod rednim brojem 23, nalazi se Izopropilni alkohol, koji mora biti pakiran u pakiranja od jedne litre.

### **IZJAVA**

Kojom izjavljujemo da prihvaćamo ponuđene tehničke uvjete.

Zagreb, dana \_\_\_\_\_

M.P.

Potpis: \_\_\_\_\_

