

TEHNIČKI UVJETI H237

1. Općenito

Cilj ovih tehničkih uvjeta je jasno propisati sve radnje i postupke koji se očekuju od Izvršitelja usluge na popravku i održavanju energetskih kabela.

Pod energetskim kabelima koji su predmet ovog ugovora podrazumijevaju se svi energetski kabeli koji služe za napajanje električnom energijom uređaja ugrađenih na autocesti, od naponskog nivoa 0,4 kV – 24 kV.

Sve količine u troškovniku su okvirne i mogu se mijenjati sukladno potrebama Naručitelja.

2. Način izvođenja radova

Usluga se sastoji od lociranja kvarova na energetskim kabelima, popravka kvarova i osiguranja materijala koji budu potrebni za zamjenu i ugradnju u slučaju kvara, prema popisu koji je sačinjen na osnovu iskustvenih podataka.

Izvršitelj usluge mora imati službu za prijavu kvara (osobu za izravan kontakt) 24 sata. Dojava kvara (poziv na intervenciju) vrši se pisano putem fax – a ili putem e-maila, te izvanredno u slučaju hitnosti telefonskim pozivom ili SMS porukom odgovornoj osobi Izvršitelja usluge, što je Naručitelj dužan naknadno i pisano potvrditi.

Izvršitelj usluge se obvezuje kvar otkloniti u roku od 48 sati nakon prijave kvara za hitne slučajeve. U slučajevima kada Naručitelj ne može Izvršitelju osigurati privremenu regulaciju prometa i osiguranje mjesta rada ili se ne radi o hitnim intervencijama, Izvršitelj usluge će sa odgovornom osobom Naručitelja dogovoriti primjereni rok i termin izvršenja usluge.

Naručitelj će imenovati osobu koja je ovlaštena angažirati servisnu službu Izvršitelja usluge i osigurati Izvršitelju usluge godišnju suglasnost za vršenje usluge na lokacijama Naručitelja. Prije dolaska na mjesto vršenja usluge Izvršitelj usluge je dužan o tome obavijestiti voditelja TJO za mjesto vršenja usluge. Kontakt brojevi biti će dostavljeni u godišnjoj suglasnosti.

Radove na održavanju uređaja Izvršitelj usluge mora izvršavati uz prisustvo djelatnika Naručitelja. Po završetku radova potrebno je sačiniti zapisnik o izvršenim radovima koji mora sadržavati :

- lokaciju na kojoj je usluga izvršena,
- način pronalaska mjesta kvara (mjerna kola, reflektometar i sl.)
- datum i vrijeme početka i završetka usluge,
- popis opreme u kvaru i opis kvara,
- specifikaciju usluge koja je izvršena,
- popis utrošenog materijala s naznakom količine,
- broj izvršitelja koji su sudjelovali u izvršenju usluge sa ukupnom količinom radnih sati.

Zapisnik svojim potpisom ovjeravaju djelatnici Izvršitelja usluge i Naručitelja koji su prisustvovali izvršenju radova.

Građevinske radove (iskope, odvoz materijala, zatrpavanje) vršiti će djelatnici Naručiitelja.

3. Trošak izvođenja radova na ispitivanju i popravcima kvarova

Jedinična i ukupna cijena rada obuhvaća sve troškove dolaska i rada čovjeka na lokaciji Naručiitelja. Obračun se vrši po cijeni efektivnog sata rada na lokaciji Naručiitelja. U cijenu sata su uključeni svi troškovi puta (trošak vozila, cestarine, dnevnice i sl.), prekovremenog, noćnog i rada u dane praznika, dnevnic, smještaja, troškovi alata i uređaja (reflektometar i sl.) i ostali mogući troškovi.

Količine iz troškovnika su okvirne i mogu se mijenjati prema potrebama Naručiitelja.

4. Trošak lociranja kvara na energetskom kabelu

Jedinična i ukupna cijena lociranja kvara na energetskim kabelima uključuje troškove dolaska i odlaska, rada mjernih kola i rada čovjeka na lokaciji za potrebe lociranja pomoću mjernih kola. Obračun se vrši po detektiranom mjestu kvara na lokaciji Naručiitelja. U cijenu su uključeni svi troškovi puta (trošak dolaska i odlaska mjernih kola, cestarine, dnevnice i sl.), prekovremenog, noćnog i rada u dane praznika, dnevnic, smještaja, troškovi alata i uređaja unutar mjernih kola i ostali mogući troškovi na lociranju kvara.

Trošak lociranja kvara na energetskom kabelu bez korištenja mjernih kola uz pomoć ostalih uređaja (reflektometar i sl.) obračunati će se sukladno stavku 3. ovih Tehničkih uvjeta.

Količine iz troškovnika su okvirne i mogu se mijenjati prema potrebama Naručiitelja.

5. Trošak ugrađenog materijala

Materijal utrošen prilikom popravka energetskih kabela obračunava se sukladno Troškovniku i Zapisniku o izvršenoj usluzi. Cijena materijala je fco lokacija Naručiitelja gdje je ugrađen.

Ukoliko se prilikom popravka uređaja ukaže potreba za rezervne dijelove koji nisu sastavni dio troškovnika, Izvršitelj se obavezuje dostaviti informativnu ponudu za rezervne dijelove u roku 3 dana po potpisu Zapisnika o izvršenim uslugama.

Količine iz troškovnika su okvirne i mogu se mijenjati prema potrebama Naručiitelja.

IZJAVA

Kojom prihvaćamo ponuđene tehničke uvjete.

U, 2017.

Ponuditelj:

(potpis ovlaštene osobe)