

Urbroj: 4211-150-876/3/2016

Evidencijski broj: G2/16

Zagreb, 17. studenoga 2016. godine

PREDMET: Broj objave: 2016/S 002-0023488 od 24. listopada 2016. godine

**IZGRADNJA ZIDOVA ZA ZAŠTITU OD BUKE NA AUTOCESTI A3
BREGANA -ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA KUTINA - NOVSKA,
LOKACIJA KUTINA**

- **2. Izmjena Dokumentacije za nadmetanje**
- **3. Objašnjenje Dokumentacije za nadmetanje**

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) dostavljamo Vam:

I. IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

1. U Knjizi 1 - Opći dio dokumentacije za nadmetanje u točki 6.4.1. Dostava ponude mijenja se krajnji rok za dostavu ponude i sada glasi:

"Krajnji rok za dostavu ponude je: **09. prosinca 2016. godine do 13,00 sati**"

2. U Knjizi 1 - Opći dio dokumentacije za nadmetanje u točki 6.4.2. Otvaranje ponuda mijenja se datum i vrijeme i sada glasi:

"Datum i vrijeme: **09. prosinac 2016. godine u 13,00 sati** "

II. OBJAŠNENJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

1. Pitanje: U stavci 31. traži se izrada i montaža hodne rešetke. Molimo podatke o otvoru oka i debljini lima

Odgovor: Kako je propisano u Knjizi 3 - 3.1. Tehnički opis i nacrti, nacrti na stranici 28, oznaka G.6.7. pod nazivom Presjeci, tlocrti i pogledi zidova za zaštitu od buke. Prema navedenom otvor oka hodne rešetke je 3,5 do 4,0 cm uz debljinu obavezno pocinčanog lima do 1,5 mm.

Na preostala zaprimljena pitanja Naručitelj će odgovoriti u čim je moguće kraćem roku.

