

Urbroj: 4211-150-876/4/2016

Evidencijski broj: G2/16

Zagreb, 30. studenoga 2016. godine

PREDMET: Broj objave: 2016/S 002-0023488 od 24. listopada 2016. godine

**IZGRADNJA ZIDOVA ZA ZAŠTITU OD BUKE NA AUTOCESTI A3
BREGANA -ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA KUTINA - NOVSKA,
LOKACIJA KUTINA**

- **3. Izmjena Dokumentacije za nadmetanje**
- **4. Objašnjenje Dokumentacije za nadmetanje**

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) dostavljamo Vam:

I. IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

1. U Knjizi 1 - Opći dio dokumentacije za nadmetanje mijenja se **točka 4.2.1.** i sada glasi:

"4.2.1. Popis ugovora o radovima izvedenim u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini.

Popis ugovora sadrži vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Popis kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova sadrži ili mu se prilažu potvrde druge ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora, navod o uredno ispunjenim ugovorima. Ako je potrebno, Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Minimalno traženo iskustvo koje mora imati ponuditelj:

- 1 (jedan) ugovor za izgradnju zidova za zaštitu od buke vrijednosti minimalno jednake procijenjenoj vrijednosti ove nabave
- 1 (jedan) ugovor za izgradnju zidova za zaštitu od buke u kojem su izvedeni armirano betonski piloti
- 1(jedan) ugovor za izgradnju zidova za zaštitu od buke od panela
- 1 (jedan) ugovor o izvedenim radovima na prometnoj signalizaciji i opremi autoceste ili brze ceste"



2. U Knjizi 1 - Opći dio dokumentacije za nadmetanje u točki 6.4.1. Dostava ponude mijenja se krajnji rok za dostavu ponude i sada glasi:

"Krajnji rok za dostavu ponude je: **16. prosinca 2016. godine do 13,00 sati**"

3. U Knjizi 1 - Opći dio dokumentacije za nadmetanje u točki 6.4.2. Otvaranje ponuda mijenja se datum i vrijeme i sada glasi:

"Datum i vrijeme: **16. prosinac 2016. godine u 13,00 sati** "

II. OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

1. Pitanje: Molimo naručitelja za dopunu ili izmjenu uvjeta minimalnog traženog iskustva koje mora imati ponuditelj.

Naime, mi smo tvrtka koja posjeduje više referenci za izgradnju zidova za zaštitu od buke u zahtijevanom iznosu. Isto tako posjedujemo više referenci za izradu zidova od sidranih ili konzolnih armirano betonskih pilota.

Ocjenjujemo da smo izvođač koji ima iskustva te je sposoban kvalitetno ispuniti obaveze i iz ovog natječaja.

Zato vas molimo, u smislu sprječavanja ograničavanja konkurencije između ponuditelja, za dopunu uvjeta traženih iskustava sa odvojenim uvjetima za izradu zidova za zaštitu od buke kao i izradu pilota.

Odgovor: Vidi Izmjenu pod 1.

2. Pitanje: Vežano na Natječaj za izgradnju zidova za zaštitu od buke na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, dionica Kutina – Novska, lokacija Kutina, Evidencijski broj G2/16 kao i odredbe Dokumentacije za nadmetanje, točka 4.2.1. traženo je da ponuditelj kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti treba zadovoljiti sljedeće:

Minimalno traženo iskustvo koje mora imati ponuditelj:

- 1 (jedan) ugovor za izgradnju zidova za zaštitu od buke (uključujući armirano betonske pilote i panele) vrijednosti minimalno jednake procijenjenoj vrijednosti ove nabave

"Predmet ove nabave su radovi na izgradnji zidova za zaštitu od buke temeljenih na armirano betonskim pilotima i postavljanju panela, stoga Naručitelj traži da ponuditelj ima iskustvo za pojedine vrste radova koji su po obimu i složenosti razmjerni radovima koji su predmet ove nabave."

Vežano na gore navedene uvjete, smatramo da Ponuditelj treba priložiti Potvrdu o uredno ispunjenom ugovoru za izgradnju zidova za zaštitu od buke, iz koje je vidljivo da je u sklopu izgradnje zidova za zaštitu od buke izveo pojedine vrste radova kao što su i predmet ove nabave (izgradnja armirano betonskih pilota, izgradnja montažne AB grede, dobava i montaža HEA profila, dobava i montaža panela, dobava i montaža zaštitne odbojne ograde, izvođenje radova vertikalne signalizacije, izvođenje radova na telefonskim pozivnim SOS stupićima).

S obzirom na opsežnost i raznovrsnost pojedinih traženih vrsta radova, nije uobičajeno da Ponuditelji imaju realizirane sve navedene vrste radova kroz jedan ugovor. Stoga Vas molimo da dozvolite Ponuditeljima da iskustvo za pojedine vrste radova na izgradnji zidova za zaštitu od buke dokažu zbrajanjem pojedinih vrsta radova na izgradnji zidova za zaštitu od buke kroz dva (2) ugovora na izgradnji zidova za zaštitu od buke.

Odgovor: Vidi Izmjenu pod 1.

3. Pitanje: Dokumentacijom za nadmetanje definirali ste sljedeće

4.2.1. Popis ugovora o radovima izvedenim u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini.

Popis ugovora sadrži vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Popis kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova sadrži ili mu se prilažu potvrde druge ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora, navod o uredno ispunjenim ugovorima. Ako je potrebno, Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Minimalno traženo iskustvo koje mora imati ponuditelj:

- 1 (jedan) ugovor za izgradnju zidova za zaštitu od buke (uključujući armirano betonske pilote i panele) vrijednosti minimalno jednake procijenjenoj vrijednosti ove nabave

Predmet ove nabave su radovi na izgradnji zidova za zaštitu od buke temeljenih na armirano betonskim pilotima i postavljanju panela, stoga Naručitelj traži da ponuditelj ima iskustvo za pojedine vrste radova koji su po obimu i složenosti razmjerni radovima koji su predmet ove nabave.

Molimo Vas pojašnjenje vezano na zahtjev i to u smislu da li je potrebno da zahtijevana referenca sadrži sve navedene vrste radova na jednom objektu (jedna), eventualno u kojoj količini ili je dovoljno da su izvođeni radovi pojedinačno odnosno da su rađeni ab piloti i postavljanje panela i da ukupan iznos izvedenih radova bude prema zahtjevu iz DZN. Obzirom da se radi o specifičnim radovima i ukoliko se traži zadovoljenje jednom referencom smatramo da je ovim zahtjevom uvelike onemogućeno slobodno tržišno natjecanje

Odgovor: Vidi Izmjenu pod 1.

4. Pitanje: Molimo pojašnjenje dokumentacije:

4.2.1. „Minimalno traženo iskustvo koje mora imati ponuditelj:

- 1 (jedan) ugovor za izgradnju zidova za zaštitu od buke (uključujući armirano betonske pilote i panele) vrijednosti minimalno jednake procijenjenoj vrijednosti ove nabave

Predmet ove nabave su radovi na izgradnji zidova za zaštitu od buke temeljenih na armirano betonskim pilotima i postavljanju panela, stoga Naručitelj traži da ponuditelj ima iskustvo za pojedine vrste radovakoji su po obimu i složenosti razmjerni radovima koji su predmet ove nabave.“

Obzirom da sukladno članku 9. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12) dokazi tehničke i stručne sposobnosti moraju biti vezani uz predmet nabave, a vezani su u slučaju kad naručitelj zahtjeva izvršenje ugovora istog ili sličnog predmetu nabave, da li slijedom navedenih odredbi zakonskih i podzakonskih akata izvršeni Ugovor „Zaštita od onečišćenja voda u priobalnom području, 2 - Izgradnja kolektora Riva - Faza II Flacijusova ulica i Faza III Pula centar“ (a koji obuhvaća identične radove iste tehničko - tehnološke zahtjevnosti kao i predmet nabave) zadovoljava uvjete Naručitelja?

Odredba navedena točkom 4.2.1. dokumentaciji za nadmetanje je upitna u smislu pravilne primjene članka 9. Uredbe, a vezano uz obvezu poštivanja načela javne nabave sukladno članku 3. Zakona o javnoj nabavi.

Odgovor: Vidi Izmjenu pod 1.

5. Pitanje: U točki 34 piše da se mjerenje obračunava po području, a nigdje u cjelokupnoj natječajnoj dokumentaciji ne piše što je to područje. Pretpostavljamo da bi to bio obuhvat jednog bukobrana, a njih prema nacrtu ima 4 (na 2 lokacije, svaki puta s obje strane autoceste). Osim toga, piše da treba izmjeriti minimalno 6 objekata unutar svakog područja pa bi valjda točka 34 trebala sadržavati trošak mjerenja na minimalno 6 točaka za svako područje, odnosno ukupno 24? Ili se pod područje misli na sve bukobrane, odnosno na cjelokupni zahvat sa ukupno 6 mjernih točaka?

Točka 33 zahtjeva završno ispitivanje barijera, a također se obračunava po području. Da li se iz toga može pretpostaviti potrebno mjerenje samo na jednom odsječku barijere pune visine unutar područja (odnosno za svako područje jednom na sredini panela, a jednom može i na mjestu spajanja panela, na metalnom stupu) ili za svaku barijeru posebno?

Odgovor: U dokumentaciji za nadmetanje područja su označena oznakama stacionaža zidova za zaštitu od buke B1L; B2L; B1D i B1D Kutina Jug, tj. 4 područja. U dokumentaciji za nadmetanje navedeno je da se mjerenja razina buke na mjestu emisije i na pročeljima stambenih objekata nudi na minimalno 6 objekata odnosno mjernih lokacija duž cijele predmetne dionice unutar svakog područja s izradom ispitnog izvještaja. Prema navedenom, ukupni komplet završnih mjerenja razina buke koji se mora provesti u skladu odredbama HRN EN ISO 1996 za cestovni promet na visini 4 m iznad tla u neprekidnom trajanju od 24 h, a koji je u troškovniku naveden pod točkom 34, obuhvaća 6 mjernih lokacija (područje B1L - 2 mjerne lokacije; B2L - 2 mjerne lokacije; B1D - 1 mjerna lokacija, B1D Kutina Jug - 1 mjerna lokacija).

Završno ispitivanje mjerenjem unesenog prigušenja zaštitnih zidova od buke u skladu s odredbama HRN EN ISO 10847 obračunava se po područjima B1L; B2L; B1D i B1D Kutina Jug, tj. ukupno 4 područja.

Unutar svakog područja, Naručitelj će tijekom izvođenja radova, odrediti po jedno mjerno mjesto koje zadovoljava zahtjeve navedene norme. Prema navedenom komplet mjerenja koji je u troškovniku naveden pod točkom 33.1 obuhvaća ukupno provedbu završnih ispitivanja na 4 mjerne lokacije.

Završno ispitivanje akustičkih svojstava zidova za zaštitu od buke (zračna zvučna izolacija i koeficijent apsorpcije) u skladu s odredbama HRN EN 1793 obračunava se po područjima B1L; B2L; B1D i B1D Kutina Jug, tj. ukupno 4 područja.

Unutar svakog područja, Naručitelj će po završetku radova s ciljem provjere ugrađenih akustičkih svojstava zidova za zaštitu od buke, na svakom području odrediti proizvoljno po jedno mjerno mjesto koje zadovoljava zahtjeve navedenog normnog niza na kojem će se provesti ispitivanja akustičkih svojstava zida za zaštitu od buke. Prema navedenom komplet mjerenja koji je u troškovniku naveden pod točkom 33.2 obuhvaća ukupno provedbu mjerenja na 4 mjerne lokacije.