

## Prilog 1.

### TEHNIČKI UVJETI – Aparati za početno gašenje požara

#### 1. Aparat za početno gašenje požara – S6

Vatrogasni aparat za početno gašenje požara, slijedeće konstrukcijske izvedbe:

- Pogonsko sredstvo bočica sa CO<sub>2</sub> plinom
- Aktivacija pomoću udarnog gumba ili pritiskom na ručicu
- Mora imati ugrađenu gumenu mlaznicu za usmjeravanje mlaza prilikom gašenja požara
- Aparat mora imati zaštitno PVC postolje koje aparat štiti od oštećenja i korozije.
- Aparat mora biti pogodan za gašenje požara razreda:
  - A (čvrsti materijali)
  - B (zapaljive tekućine)
  - C (gorivi plinovi)

Uz prethodno navedeno, ponuđeni aparat mora udovoljavati i slijedećim karakteristikama:

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Vrsta sredstva za gašenje:        | suhi prah ABC             |
| Tip aparata:                      | s boćicom CO <sub>2</sub> |
| Količina sredstva za gašenje:     | 6 kg                      |
| Masa aparata: max.                | 12 kg                     |
| Broj jedinica gašenja (min.):     | 12 JG                     |
| Boja:                             | crvena                    |
| Dimenzije (širina / visina - mm): | max. 165 / 500 mm         |
| Standardi:                        | EN3-7                     |

#### 2. Aparat za početno gašenje požara – S9

Vatrogasni aparat za početno gašenje požara, slijedeće konstrukcijske izvedbe:

- Pogonsko sredstvo bočica sa CO<sub>2</sub> plinom
- Aktivacija pomoću udarnog gumba ili pritiskom na ručicu
- Mora imati ugrađenu gumenu mlaznicu za usmjeravanje mlaza prilikom gašenja požara
- Aparat mora imati zaštitno PVC postolje koje aparat štiti od oštećenja i korozije.
- Aparat mora biti pogodan za gašenje požara razreda:
  - A (čvrsti materijali)
  - B (zapaljive tekućine)
  - C (gorivi plinovi)

Uz prethodno navedeno, ponuđeni aparat mora udovoljavati i slijedećim karakteristikama:

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Vrsta sredstva za gašenje:        | suhi prah ABC             |
| Tip aparata:                      | s boćicom CO <sub>2</sub> |
| Količina sredstva za gašenje:     | 9 kg                      |
| Masa aparata: max.                | 15 kg                     |
| Broj jedinica gašenja (min.):     | 15 JG                     |
| Boja:                             | crvena                    |
| Dimenzije (širina / visina - mm): | max. 185 / 650 mm         |
| Standardi:                        | EN3-7                     |

### 3. Aparat za početno gašenje požara – S50

Vatrogasni aparat za početno gašenje požara, slijedeće konstrukcijske izvedbe:

- Pogonsko sredstvo bočica sa CO<sub>2</sub> plinom
- Aktivacija pomoću udarnog gumba ili preko ventila za brzu aktivaciju
- Mora imati ugrađenu savitljivu cijev sa plastičnom mlaznicom za usmjeravanje mlaza prilikom gašenja požara
- Mora imati kotače na kojima se isti vozi
- Aparat mora biti pogodan za gašenje požara razreda:
  - A (čvrsti materijali)
  - B (zapaljive tekućine)
  - C (gorivi plinovi)

Uz prethodno navedeno, ponuđeni aparat mora udovoljavati i slijedećim karakteristikama:

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Vrsta sredstva za gašenje:        | suhi prah ABC             |
| Tip aparata:                      | s bočicom CO <sub>2</sub> |
| Količina sredstva za gašenje:     | 50 kg                     |
| Masa aparata: max.                | 90 kg                     |
| Boja:                             | crvena                    |
| Dimenzije (širina / visina - mm): | max. 650 / 1100 mm        |
| Standardi:                        | EN 1866, PED              |

### 4. Aparat za početno gašenje požara – P1

Vatrogasni aparat za početno gašenje požara, slijedeće konstrukcijske izvedbe:

- Mora biti pod stalnim tlakom (pogonskog plina dušika)
- Mora imati ugrađen manometar koji u svakom trenutku mora omogućiti uvid u stanje ispravnosti aparata
- Aktivacija pritiskom na ručicu
- Aparat mora biti pogodan za gašenje požara razreda:
  - A (čvrsti materijali)
  - B (zapaljive tekućine)
  - C (gorivi plinovi)

Uz prethodno navedeno, ponuđeni aparat mora udovoljavati i slijedećim karakteristikama:

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Vrsta sredstva za gašenje:    | suhi prah ABC      |
| Tip aparata:                  | pod stalnim tlakom |
| Količina sredstva za gašenje: | 1 kg               |
| Masa aparata: max.            | 2.5 kg             |
| Broj jedinica gašenja (min.): | 2 JG               |
| Boja:                         | crvena             |
| Standardi:                    | EN3-7              |

## 5. Aparat za početno gašenje požara – P3

Vatrogasni aparat za početno gašenje požara, slijedeće konstrukcijske izvedbe:

- Mora biti pod stalnim tlakom (pogonskog plina dušika)
- Mora imati ugrađen manometar koji u svakom trenutku mora omogućiti uvid u stanje ispravnosti aparata
- Aktivacija pritiskom na ručicu
- Aparat mora biti pogodan za gašenje požara razreda:
  - A (čvrsti materijali)
  - B (zapaljive tekućine)
  - C (gorivi plinovi)

Uz prethodno navedeno, ponuđeni aparat mora udovoljavati i slijedećim karakteristikama:

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Vrsta sredstva za gašenje:    | suhi prah ABC      |
| Tip aparata:                  | pod stalnim tlakom |
| Količina sredstva za gašenje: | 3 kg               |
| Masa aparata: max.            | 5.5 kg             |
| Broj jedinica gašenja (min.): | 5 JG               |
| Boja:                         | crvena             |
| Standardi:                    | EN3-7, PED         |

## 6. Aparat za početno gašenje požara – CO2/30 kg

Vatrogasni aparat za početno gašenje požara, slijedeće konstrukcijske izvedbe:

- Aktivacija pritiskom na ručicu ili ventil, te se po potrebi može i zaustaviti protok CO2 plina
- Mora imati ugrađenu savitljivu cijev sa plastičnom mlaznicom za usmjeravanje mlaza prilikom gašenja požara
- Mora imati kotače na kojima se isti vozi
- Aparat mora biti pogodan za gašenje požara razreda:
  - B (zapaljive tekućine)
  - Požara na električnim instalacijama

Uz prethodno navedeno, ponuđeni aparat mora udovoljavati i slijedećim karakteristikama:

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Vrsta sredstva za gašenje:    | ugljični dioksid          |
| Tip aparata:                  | prijevozni sa CO2 bočicom |
| Količina sredstva za gašenje: | 27-30 kg                  |
| Masa aparata: max.            | 85 kg                     |
| Boja:                         | crvena                    |
| Standardi:                    | EN3-7                     |

### NAPOMENA:

Prilikom dostave ponuda, Ponuditelj mora za sve artikle dostaviti odgovarajuće dokaze, odnosno tehničku dokumentaciju (mogu biti preslike originala sa tehnički korektnim prijevodom na hrvatski jezik) iz kojih je moguće provjeriti ispunjenje zahtjeva iz tehničkog opisa pojedinog artikla i certifikate ovlaštenih ustanova za tražene norme i standarde. Pri isporuci robe, sva tražena dokumentacija, mora biti originalna ili preslike sa prijevodom na hrvatski jezik i dostava uputa za upotrebu na hrvatskom jeziku.

**Pri isporuci robe, svi aparati moraju na sebi imati garantnu naljepnicu, na kojoj je vidljiv termin slijedećeg periodičkog servisa aparata (nakon 12 mjeseci), a navedeni rok treba početi teći sa danom isporuke, odnosno sa izlaskom aparata sa skladišta!**

### **IZJAVA**

**Izjavljujemo da prihvaćamo Tehničke uvjete iz ovog Priloga**

.....  
(naziv Ponuditelja)

.....  
(funkcija)

Ovlašten za potpis ponude za i u ime

.....

Datum.....2023.