

TROŠKOVNIK

za zamjenu vrata hidrantske niše
u tunelu Trsat

Red. Br.	Naziv stavke	Jed.mj.	količina	Jed. cijena	Ukupno
	Dvokrilna vrata hidrantske niše: * za ugradnju na hidrantsku nišu, * građevinski otvor niše cca 1660*2010mm, Izvršitelj sam mora izvršiti izmjeru vrata, * materijal izrade: nehrđajući čelični lim kvalitete AISI 316 minimalne debljine 1,5 mm i cijevna konstrukcija po potrebi od cijevi AISI316, * profilacija elemenata ormara mora osigurati čvrstoću i stabilnost konstrukcije, * svi spojevi elemenata ormara moraju biti zavareni postupkom "TIG" kontinuirano i obrađeni poliranjem, * obojan/plastificiran crvenom bojom (kao RAL 3000) sukladno pravilima struke, * termoizolacija vrata izvedena od kamene vune debljine 20 mm, zaštićena aluminijskom folijom, kamena vuna dodatno fiksirana na stjenku vratnog krila ugradnjom inox profila, rubne termoizolacije spojene na krilna vrata termo trakom i poprečnim inox limom, * brava za zatvaranje u tri točke koja je izrađena od nehrđajućeg materijala pouzdana pri rukovanju mora osigurati dugotrajnu učinkovitost i sigurnost, * panti izrađeni od nehrđajućeg materijala, dimenzija i nosivost sa visokim faktorom sigurnosti i funkcionalnosti, * zatvaranje spoja vrata i betonske niše (betonska niša u radijusu) profiliranim inox elementima, * spajanje u betonsku podlogu turbo vijcima i inox nitnama za konstrukciju ormara, * na vratima ugraditi dva "L" profila sa provrtom Ø 6 mm za "Plombiranje", * naljepnice sa oznakom "H" i numerički broj "6" ormara.	kom	1		
				UKUPNO :	
				PDV :	
				SVEUKUPNO S PDV-om:	

NAPOMENE:

- U jediničnu cijenu vrata je uključeno: izmjera vrata na lokaciji Naručitelja, izrada vrata, prijevoz na lokaciju Naručitelja, demontaža starih vrata i montaža novih, dokumentacija.
- Ugrađena vrata moraju u potpunosti odgovarati standardima i tehničkim propisima.
- Izvršitelj je dužan po dobivenoj narudžbenici izmjeriti vrata u tunelu Trsat uz prethodnu najavu.
- kao dokaz kvalitete materijala od kojeg su izrađena vrata potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju (kod isporuke)
- jamstveni rok za isporučenu robu je 3 godine
- rok isporuke: 30 dana od zaprimanja narudžbenice

U _____, _____ 202__ .

Ponuditelj:

(pečat i potpis ovlaštene osobe)

Slika postojećeg oštećenog ormara:

