

**PREDMET: Zamjena PVC stolarije za potrebe na objektima - Zamjena PVC stolarije na stanovima
u naselju Dugave, od 13.03.2024.**

1. Izmjena dokumentacije o nabavi / izmjena Tehničkih uvjeta

I. IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI

1. Pitanja i odgovori na upit zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. Pitanje:

Troškovnik za Javnu nabavu zamjena PVC Stolarije stanovi Dugava Vam nije dobar. Piše da trebaju stakla 24 mm ,plin , sa min.koef.prolaza topline $U_w=0,8$ Za takav keoficijent trebate trostuka stakla loWe i , deb.40 mm. Znači ili su kriva stakla po troškovniku ili je krivi keoficijent koji je za Vaša stakla $U_w=1,1$ min.

Odgovor: prihvaća se zahtjev gospodarskog subjekta i mjenjaju se tehnički uvjeti.

2. Pitanje: U tehničkim uvjetima ste naveli RAL 9003 , mi ga kao takvoga u ponudi nemamo te možemo ponuditi klasični RAL bijela boja 9016.

Odgovor: prihvaća se zahtjev gospodarskog subjekta i mjenjaju se tehnički uvjeti.

Prilog: TEHNIČKI UVJETI - PVC stolarija Dugave IZMJENA 15.03.2024.

