

Ev. broj: G-2024-405

Zagreb, 22.03.2024. godine

Predmet nabave: Isporuka i ugradnja uređaja besprekidnog napajanja

1. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

2. Produljenje roka za dostavu ponuda

1. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

primite naš upit za pojašnjenje u plavoj boji:

Vezano za točku „2.1.1. Tehničke karakteristike uređaja koji je predviđen za isporuku i ugradnju u CNUP_T Zagvozd (A1)” traži se:

- “dimenzije traži se $\text{ŠxVxD} < 500 \times 700 \times 1700 \text{ mm}$ “
da li je moguće nuditi uređaj dimenzija ŠxVxD manjih ili jednakih $500 \times 940 \times 1400 \text{ mm}$
- “izlazna frekvencija 50Hz, odstupanje unutar granica $\pm 0,05 \text{ Hz}$,”
da li je moguće nuditi uređaj koji ima odstupanje $\pm 0,1\%$ što je unutar prihvaćene međunarodne norme EN 50160 koja je prihvaćena kao standard u HR
- “baterije 12V (24-72 kom), trenutno instalirano 72 kom 12V/7,2Ah”
s ovom konfiguracijom uređaj ima autonomiju od 1,6 minuta pri punom teretu da bi se zadovoljila tražena autonomija od 10 minuta pri punom teretu tijekom cijelog životnog vijeka potrebno je minimalno četiri niza po 40 komada 12V 9Ah baterija čime bi se dobila autonomija od 14,55 minuta a tijekom godina zbog starenja baterija zadržala bi se tražena funkcionalnost od minuta pri teretu 100 %. Molimo naručitelja da potvrdi da je tražena autonomija 10 min na 100% tereta s obzirom da sada nije takva konfiguracija kako bi svi ponuditelji imali podjednake uvjete. Tražena autonomija utječe na dimenzije uređaja molimo da se dopusti povećanje dimenzija uređaja kako je traženo s obzirom na zahtijevanu autonomiju.

Vezano za točku “2.1.2. Tehničke karakteristike uređaja koji je predviđen za isporuku i ugradnju u crpnoj stanici Kušanac (A11) te TJO Šibenik (A1)” traži se:

- “Izlaz frekvencija: 50/60 Hz $\pm 0,05 \%$ “
da li je moguće nuditi uređaj koji ima odstupanje $\pm 0,1\%$ što je unutar prihvaćene međunarodne norme EN 50160 koja je prihvaćena kao standard u HR



ODGOVOR NARUČITELJA:

- dimenzije uređaja nije moguće bitno povećavati (dubina povećana na 760 mm kolika je trenutno instaliranog uređaja). Potencijalni ponuditelj može obaviti uvid na samoj lokaciji jer je prostorija izuzetno ograničena s prostorom (fotografije u prilogu), te nakon uvida može procijeniti da li će uređaj ponuđenih dimenzija biti u mogućnosti postaviti na lokaciji, a da nakon toga ne ometa ostale funkcionalnosti i sigurnosne okolnosti.
- Sukladno upitu, u prilogu dostavljamo Tehničke uvjete – izmjena 22.03.2024.

2. Produljenje roka za dostavu ponuda

Točka 9. Način dostave ponude/krajnji rok za dostavu ponude mijenja se i sada glasi:

Krajnji rok za dostavu ponude je: **29.03.2024. do 10:00 sati.**