

Ev. broj: G-2024-405

Zagreb, 25.03.2024. godine

Predmet nabave: Isporuka i ugradnja uređaja besprekidnog napajanja

1. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

Dostavljamo još jednu zamolbu za pojašnjenje.

1. Vezano za točku 2.1.1. Tehničke karakteristike (tablica prikazana u nastavku):
 - Traži se "Autonomija na baterijama: minimalno 10 minuta pri opterećenju 100% (tijekom cijelog životnog vijeka baterija)"
 - S obzirom da 100% opterećenje iznosi 30kVA, a ispod u tablici u retku "Baterije" traži se 120 komada baterija 12V 7,2Ah prema izračunu nam autonomija iznosi 6,5 minuta što ne zadovoljava zahtjev od 10 min. Molimo provjeru.
2. Vezano za točku 2.1.1. Tehničke karakteristike (tablica prikazana u nastavku):
 - izlazna frekvencija: 50 Hz, odstupanje unutar granica +/- 0,1 Hz,
 - Mi smo u prethodnom upitu tražili izmjenu na +/- 0,1 %. Da li je posrijedi tipfeler?

2.1.1. Tehničke karakteristike uređaja koji je predviđen za isporuku i ugradnju u CNUP_T Zagvozd (A1) – 1 kom:

KARAKTERISTIKA	TRAŽENA FUNKCIONALNOST
VRSTA UREĐAJA	sustav besprekidnog napajanja (UPS) 3:3
NAZIVNA SNAGA	Minimalno 30kVA / 27kW
AUTONOMIJA NA BATERIJAMA	minimalno 10 minuta pri opterećenju 100% (tijekom cijelog životnog vijeka baterija)
IZVEDBA	samostojeći uređaj
DIMENZIJA	- širina uređaja ≤500mm - dubina uređaja ≤760mm - visina uređaja ≤1700mm Dimenzije se odnose na ukupnu dimenziju ispravljačko-izmjenjivačkog modula i baterijskog modula (1 ili 2).
ULAZNI NAPON	400 V (3x230V) Raspon napajanja od 380V do 415V
ULAZNA FREKVENCIJA	50Hz raspon frekvencije 50Hz +/- 5%
IZLAZNI NAPON	3x230V, 400V (sinusni valni oblik), mogućnost podešavanja izlaznog napona od 200 do 240V
IZLAZNA FREKVENCIJA	50Hz, odstupanje unutar granica +/- 0,1 Hz
PREMOSNICA (BYPASS)	automatska i/ili ručna (display) premosnica
KORISNOST	minimalno 90% pri opterećenju od 30-100%
BATERIJE	12V (24-120 kom), trenutno instalirano 72 kom 12V/7,2Ah - izvedba baterije u AGM tehnologiji sa negorivim samogasivim kućištem klase HB za horizontalni i V-0 za vertikalni test - životni vijek baterije minimalno 5 godina

3. Vezano za vaš prethodni odgovor:

“ODGOVOR NARUČITELJA: - dimenzije uređaja nije moguće bitno povećavati (dubina povećana na 760 mm kolika je trenutno instaliranog uređaja). Potencijalni ponuditelj može obaviti uvid na samoj lokaciji jer je prostorija izuzetno ograničena s prostorom (fotografije u prilogu), te nakon uvida može procijeniti da li će uređaj ponuđenih dimenzija biti u mogućnosti postaviti na lokaciji, a da nakon toga ne ometa ostale funkcionalnosti i sigurnosne okolnosti. “

Koliko smo shvatili dimenzije uređaja mogu biti malo drugačije od traženog ako to ne ometa “ostale funkcionalnosti i sigurnosne okolnosti”? Molimo vas potvrdu.

ODGOVOR NARUČITELJA:

- Ponuditelj ne mora autonomiju riješiti sa baterijama 12V/7,2Ah. Govori se samo sa koliko baterija se očekuje traženi uvjet autonomije. U korigiranim Tehničkim uvjetima ukidamo opis postojećeg stanja.
- Ovdje se radi o tipfeleru, u dostavljenim korigiranim Tehničkim uvjetima ovo je ispravljeno.
- Da, ali u zadanim dimenzijama uređaja.
- Sukladno upitu, u prilogu dostavljamo Tehničke uvjete – izmjena 25.03.2024.