

Ev. broj: G-2024-405

Zagreb, 28.03.2024. godine

Predmet nabave: Isporuka i ugradnja uređaja besprekidnog napajanja

1. **Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta**
2. **Izmjena dokumentacije o nabavi**
3. **Produljenje roka za dostavu ponuda**

1. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

Nastavno na predmet nabave G-2024-405 - Isporuka i ugradnja uređaja besprekidnog napajanja, dostavljamo Vam sljedeća pitanja :

2.1.1. Tehničke karakteristike uređaja koji je predviđen za isporuku i ugradnju u CNUP_T Zagvoz (A1)

Navodite da tražite autonomiju 10 minuta za teret 30kVA/27kW dakle ovaj zahtjev nema smisla iz više razloga;

- zadali ste dimenzije uređaja koje su jako ograničene i ne dopuštate izmjenu dimenzija, u zadane dimenzije nemoguće je da se smjesti dovoljan broj baterija za traženu autonomiju.
- npr. za traženu autonomiju potrebno je 160 kom 7,2Ah baterija ili 122 kom 9Ah ili 42 kom 26 Ah.
- broj i kapacitet baterija naručitelj mora biti definiran kako bi svi zainteresirani ponuđači imali iste uvjete za davanje ponude.

U jamstvenim uvjetima navodite da je teret <40% , a tražite autonomiju na punom teretu 27000W 10min što nije izvedivo u zadanim dimenzijama uređaja.

Ako je teret ispod 40% kako navodite u jamstvenim uvjetima zašto se traži uređaj veće snage 30kVA koji je poprilično velikih dimenzija i autonomija na punom teretu a prostora navodno nema.

S Autonomijom se moguće poigravati na način da se naponski pragovi pražnjenja ćelija baterija postave od 1,6 V po ćeliji do cca 1,85 V po ćeliji što znatno utječe na izračun autonomije, a poslije na sami životni vijek baterija, naručitelj nije definirao naponski prag pražnjenja baterija.

- Shodno svemu gore navedenom molimo naručitelja da definira točan broj i kapacitet baterija koje želi kupiti kako bi svi zainteresirani subjekti mogli jednoznačno dati ponudu i imati iste uvjete za davanje ponude !

ODGOVOR: Zbog sličnih upita odlučili smo ukupnu dubinu uređaja povećati na max 840 mm i smanjiti autonomiju na 5 minuta. Autonomija mora biti riješena sa (minimalno) 72 kom baterija 12V/9Ah u 2 ili 3 niza.



- Također molimo da definirate na koji napon po čeliji želite prazniti baterije.

ODGOVOR: *Naponski prag pražnjenja baterija može biti do 1,75 V po čeliji*

- Molimo informaciju koliki je priključeni teret na traženom UPS uređaju od 30kVA.

ODGOVOR: *<40%*

- Naručitelj traži servisni softver ili zaporke za održavanje uređaja, što ukoliko netko unutar jamstva bude dirao postavke uređaja i izazove kvar na uređaju.

ODGOVOR: *HAC u procedurama redovnom održavanja periodički provjerava rad uređaja, čisti filtere, mjeri napone baterija i sl. U Tehničkim uvjetima stoji: „Nakon završetka obuke Vršitelj usluge i osposobljeni djelatnici Naručitelja usluge će sastaviti Zapisnik o osposobljenosti djelatnika za pravilno rukovanje i održavanje uređaja.“*

- Da li je moguće traženo isporučiti nakon prestanka jamstva ?

ODGOVOR: *Da*

2. Izmjena dokumentacije o nabavi

- **Prilog 4. Tehnički uvjeti** - mijenjaju se **Tehnički uvjeti** i sada glasi kao u privitku
- privitak
Tehnički uvjeti – IZMJENA 28.03.2024.

3. Produljenje roka za dostavu ponuda:

- **Točka 9. Način dostave ponude** mijenja se i sada glasi:
Krajnji rok za dostavu ponude je **05.04.2024. do 10:00 sati**.