

Gjed-2024-173 - Izvanredni pregled sustava vatrodojave i gašenja požara u prostorijama Sunčane elektrane i trafostanice Mihačeva Draga 5

TROŠKOVNIK

Red. br.	Naziv stavke	Jed. mj.	Količina	Jed. cijena bez PDV-a	Ukupno bez PDV-a
1.	Izvanredni pregled sustava vatrodojave i gašenja požara u prostorijama Sunčane elektrane i trafostanice Mihačeva Draga 5 Potrebno je izvršiti pregled ispravnosti sustava vatrodojave sa instalacijama za gašenje vatre aerosolom FirePro u prostorijama trafostanice i razvodnih ormara R-O1, R-O2, R-O3 i R-O4 (sveukupno 5 sustava). Izvršitelj se obvezuje izraditi zapisnik o utvrđenom stanju ispravnosti opreme te troškovnik s preciziranim količinama radova i rezervnih dijelova potrebnih za dovođenje svakog pojedinog sustava u ispravno stanje i funkciju.	kpt	1		
PDV:					
SVEUKUPNO (s pdv-om):					

Mjesto izvršenja usluge: Sunčana elektrana i TS Mihačeva Draga 5, obilaznica grada Rijeke, autocesta A7

Rok izvršenja usluge: 10 dana od dana zaprimanja Narudžbenice

U _____, _____ 2024.

Ponuditelj

(potpis ovlaštene osobe)