

Ev. broj: Pjed-2024-169
Zagreb, 03.05.2024. godine

Predmet nabave: Revizija stupova cestovne rasvjete na odmorištu Marsonija jug i odmorištu Staro Petrovo Selo sjever

1. Odgovor na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

- Temeljem Poziva za dostavu ponude i Projektnog zadatka molimo Vas pojašnjenja/odgovore na dolje navedene točke:
 1. Izjava o nekažnjavanju ne treba biti ovjerena kod javnog bilježnika?
 2. Iz projektnog zadatka nije jasno definirano radi li se tipskim čeličnim stupovima visina 14m i 11 m na oba odmorišta ili ne?

ODGOVOR NARUČITELJA:

1. *Izjava o nekažnjavanju ne treba biti ovjerena kod javnog bilježnika (ovjerava ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta)*
2. *Odmorište Marsonija jug:*

Ulomak iz Glavnog projekta javne rasvjete za Rekonstrukciju odmorišta Marsonija iz 2021. godine, koji nije kompletiran jer se kompletiranje na duži period odgodilo zbog usklađivanja podloga prema zahtjevima Janaf-a, Plinacro-a i Vodovoda SB:

“Predviđeni su nasadni čelični stupovi cestovne rasvjete višekutnog oblika, vruće pocinčani, za treću vjetrovnu zonu, visine 14 m (rasvjeta autoceste) i 11 m (rasvjeta internih prometnica odmorišta i rasvjeta parkirališta).

Stupovi imaju antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, opremljeni su vratima, letvicom za ovjes stupne razdjelnice, stupnom razdjelnicom, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra, s pripadajućim temeljnim vijcima i maticama, naglavnik stupa Φ 60mm

Stupovi su opremljeni otvorom za razdjelnicu, vijkom za uzemljenje i vijkom za nulovanje, a predviđeni su kao nasadni za ugradnju na betonski temelj.

U odabrane stupove s dvije svjetiljke, ugradit će se odgovarajuće tipske razdjelnice s rastalnim osiguračima 10 A po svjetiljci, predviđena za prihvata dva, odnosno tri energetska kabela XP00-A 4x35mm².

Ožičenje unutar stupova izvest će se bakrenim spojnim kabelom NYY-J (PP00-Y) 3x2,5 mm², koji se polažu u stupu preko rasteretnih stezaljki.

Stupovi su opremljeni sa jednostrukim (ili dvostrukim) cijevnim vruće pocinčanim lučne konzolama, za montažu na rasvjetni stup, duljine luka 1300 mm, izvijenog prema gore od dna čašice 500 mm (visina cijele konzole), prilagođen montaži svjetiljke sa stražnje strane. Konzola je predviđena s čašicom kao nasadna na rasvjetni stup s nasadnom glavom Φ 60 mm. Donji dio čašice je vanjskog promjera 116 mm, srednji dio promjera 144 mm, a gornji dio promjera 72 mm. Ukupna visina čašice je 205mm. Visina donjeg dijela čašice je 133 mm, a gornjeg dijela čašice je 67 mm. Sa strane se montiraju konzole varenjem s obradom vara. U donjem dijelu čašice su 4 rupe pod kutem 90° s navojem za imbus vijak M12. Pri montiranju konzoli vijci ne smiju viriti izvan čašice.



Konzola je predviđena kao jednostruka za montažu jedne svjetiljke. Vrh luka i promjer predvidjeti za nasad svjetiljke.,,

NAPOMENA:

Gore citirani projekt javne rasvjete pred finalno kompletiranje cjelokupne dokumentacije možda bude ovisno o potrebi izmijenjen u skladu sa svim izmjenama za planirani zahvat koje su se dogodile od 2021. do danas.

- Odmorište Staro Petrovo Selo sjever

Na odmorištu Staro Petrovo Selo sjever projektirani su rasvjetni stupovi visine 14 m i 10 m.

Stupovi visine 14 m nalaze se uz kolnik autoceste (u pojasu između odmorišta i autoceste te uz trakove za usporenje i ubrzanje).

Stupovi visine 10 m nalaze se na platou odmorišta.