

Ev. broj: G-2024-405

Zagreb, 06.06.2024. godine

Predmet nabave: Isporuka i ugradnja uređaja besprekidnog napajanja

1. **Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta**
2. **Izmjena dokumentacije o nabavi**

1. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

Vezano uz predmet nabave "Isporuka i ugradnja uređaja besprekidnog napajanja", evidencijski broj: G-2024-405, molimo odgovor/pojašnjenje na pitanje:

1. U Tehničkim uvjetima, za UPS uređaj na lokaciji trafostanica Posedarje, tražena je autonomija "minimalno 5 minuta pri opterećenju 100% (tijekom cijelog životnog vijeka baterija)". Odnosno "minimalno 54 kom baterija 12 V/9 Ah u 2 ili 3 niza". Da li je prihvatljivo ponuditi 40 komada baterija 12V/9Ah u 2 niza (2x20 kom), uz zadovoljenje uvjeta autonomije od minimalno 5 min pri opterećenju 100% (tijekom cijelog životnog vijeka) ?

ODGOVOR: sukladno upitu zainteresiranog gospodarskog subjekta izvršena je promjena u poljima koja govore o autonomiji (povećana sa 5 na 8 minuta) te je uklonjena stavka o minimalnom broju baterija (primjerice 54 kom odnosno 36 kom u 2 ili 3 niza). Iza toga dodano je „12V/9Ah“ u dijelu „minimalno 2 niza baterija u paralelnom radu.....“.

2. Izmjena dokumentacije o nabavi

- **Prilog 4. Tehnički uvjeti - mijenjaju se Tehnički uvjeti i sada glasi kao u privitku**
 - privitak
 - Tehnički uvjeti – IZMJENA 06.06.2024.

