

Ur.Broj: 4211-150-880/1/2020

Ev. broj: H 85/20

Zagreb, 18.06.2020. godine

Predmet nabave: Aparati za početno gašenje požara

- Izmjena Dokumentacije o nabavi/Tehničkih uvjeta, i odgovori na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata

Temeljem upita zainteresiranih gospodarskih subjekata dostavljamo Vam izmjenu Dokumentacije o nabavi/Tehničkih uvjeta, i odgovore na upite

1. Pitanja zainteresiranih gospodarskih subjekata i Odgovori Naručitelja na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata uz napomenu da Naručitelj zadržava pravo propisati tehničke uvjete na način koji njemu odgovara:

Točka 2 - aparat za početno gašenje požara S9 - u tehničkoj specifikaciji je naveden požarni razred 43A 233B, C a broj jedinica gašenja 15JG. S obzirom da je 43A 233B C = 12JG, koji aparat zapravo želite.

ODGOVOR; Odgovor na upit stoji u izmjenjenim **Tehničkim uvjetima**

Točka 5 - aparat za početno gašenje požara P9 - ista situacija kao i u točki 4

ODGOVOR; Odgovor na upit stoji u izmjenjenim **Tehničkim uvjetima**

Točka 4 - aparat za početno gašenje požara P3 - tražene efikasnosti koje tražite (i po EN3-7 i po JG) odgovaraju aparatu od 2kg. Da li se umjesto 3kg može ponuditi aparat od 2kg?

ODGOVOR; Sukladno HRN EN3-7, „vatrogasni aparati se klasificiraju prema kapacitetu gašenja a ne prema količini sredstva za gašenja“. Sukladno istom Ponuditelj može ponuditi i aparat od 2 kg, uz uvjet da ispunjava zahtjev od 4 JG (jedinice gašenja).

2. Izmjenjeni tehnički uvjeti

- prilog Tehnički uvjeti-izmjena 18.06.2020

