

TEHNIČKI UVJETI

U troškovniku, pod rednim brojem 10, nalazi se stavka konverter frekvencije PowerFlex 4M, koji mora zadovoljavati slijedeće tehničke uvjete:

Inverter: 22F-A2P5N113
Input Voltage: 230/240V
Output Current: 2,5 A-0,37kW

U troškovniku pod rednim brojem 11, nalazi se konverter frekvencije, Yaskava J 100, koji mora zadovoljavati slijedeće tehničke uvjete:

Inverter: CIMR-JCBA0002BAA-TYPE JZAB0P2BAA
Input: AC1PH 200-240V 50/60Hz 3,6A/2,8A
Output: AC3PH 0-240V 0-400Hz 1,9A/1,6A
MAX APPLI.MOTOR: 0.37kW/0,25KW

Svaki od Ponuditelja mora u sklopu svoje ponude dostaviti po 1 (jedan) uzorak ventilator s maskom i filterom (stavka 1), uzorak konvertera frekvencije, (stavke 10 i 11), uzorak adaptera RS232/RS485 (stavka 3) i uzorak mikro prekidača (stavka 15), kako bi se provjerila sukladnost sa svim traženim karakteristikama, odnosno kako bi se provjerila mogućnost priključenja i funkcioniranje istog bez dodatnih radnji od strane naručitelja. U jediničnu cijenu konvertera frekvencije, mora biti uračunat trošak instalacije radnih parametara samog uređaja, koji će Ponuditelju, biti naknadno dostavljeni od strane Naručitelja.

Isporuka je sukcesivna, u roku od 6 mjeseci, po pojedinačno pisanoj narudžbi!

Za detaljan tehnički opis napajanja za računalo i tehnički opis ventilatora s maskom i filterom kontaktirati stručnu službu na 0993111626.

Ovjera Ponuditelja kojom prihvaća tehničke uvjete:

Zagreb, dana _____

Potpis: _____