

PREDMET: JAVNO NADMETANJE ZA POVJERAVANJE PRAVA KORIŠTENJA CESTOVNOG ZEMLJIŠTA ZA POSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA – ELEKTROPUNIONICE NA ODMORIŠTIMA – SVI PRAVCI

- 13. Objašnjenje Javnog poziva

Temeljem upita zainteresiranih gospodarskih subjekata, dostavljamo 13. Objašnjenje Javnog poziva:

I. OBJAŠNENJE JAVNOG POZIVA

1. Pitanje: Ovo pitanje odnosi se na 1. pitanje i 1. odgovor 12. Objašnjenja javnog poziva. Naime, u Projektnom zadatku (str. 29.) stoji da ETAPA I podrazumijeva ugradnju dva punjača (2 x min. 300 kW), dok je u odnosu na konkretne mikrolokacije propisano da se očekuje postavljanje po dvije elektropunionice (v. npr. Autocesta A1 Zagreb – Split – Dubrovnik na str. 30, Odmorišta br. 3. i 4. na str. 31 itd.). Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir postavljeno pitanje br. 1. vidljivo u 12. Objašnjenju javnog poziva, ostaje nejasno odnosi li se obveza Ponuditelja na konkretno dva uređaja za punjenje (s ili bez max. dva priključka/konektora) ili na jedan uređaj s dva punjača.

1. Odgovor: Dokumentacijom za nadmetanje jasno je zahtijevano slijedeće: Postava elektropunionica velike snage (min 300 kW) uz mogućnost istovremenog punjenja za max. 2 sobna vozila (2 konektora po elektropunionici) tj. odluka o broju konektora (1 ili 2) je na ponuditelju. Etapa I – ugradnja dva punjača / elektropunionice (2 x min 300 kW).

2. Pitanje: Molimo potvrdu hoće li potvrda Porezne uprave da Ponuditelj nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava izdana 5.12.2024. zadovoljiti kriterij roka valjanosti (30 dana od objave nadmetanja) s obzirom da je ishoda nakon objave nadmetanja (v. sukladno str. 13. Poziva za javno nadmetanje).

2. Odgovor: Da.

Potvrde ne smiju biti **starije od rokova navedenih** u točki 10.B., a ukoliko su izdane u periodu od objave nadmetanja do dana otvaranja ponuda bit će prihvaćene.

