

TEHNIČKI UVJETI

1. Servis i umjeravanje sigurnosnih ventila i manometara u kotlovnica Tehničkih jedinica održavanja, Naplatnim postajama i Upravnoj zgradi (Obaviti i servis i umjeravanje sigurnosnih ventila i manometara Sprinkler sustava) te UNP spremnicima izvršiti sukladno čl. 16 Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 75/20) svake dvije godine od strane pravne osobe za obavljanje poslova ispitivanja sigurnosnog pribora. Inspekcijsko tijelo dužno je posjedovati akreditaciju za postupke podešavanja i ispitivanja sigurnosnog ventila propisane u Dodatku VI. Pravilnika prema hrvatskoj normi HRN EN ISO/IEC 17020 odnosno HRN EN ISO/IEC 17025 za pravne osobe koje već posjeduju akreditaciju prema ovoj hrvatskoj normi. Izvršitelj je dužan započeti s izvršenjem Usluge odmah po sklapanju Narudžbenice, tj. nakon ishoda Suglasnosti, a završiti sukladno Terminskom planu u roku od 30 radnih dana, te dostaviti ispitnu dokumentaciju u roku 20 dana, u dva pisana primjerka i jedan u elektronskom obliku.
2. Naručitelj servisira i umjerava sigurnosne ventile i manometre na lokacijama autocesta A1, A3, A4, A5, A6, A7, A10 i A11 i Upravnoj zgradi. Radi lakšeg planiranja i obračuna troškova servisa i umjeravanje sigurnosnih ventila Naručitelj je podijelio lokacije na pet skupina po regijama i to:
 1. u **regiju LIKA** uključeni su sigurnosni ventili i manometri koji pripadaju sljedećim Tehničkim jedinicama održavanja: Ogulin sa PUO Modrušem, Brinje sa Vatrogasnim kućama Mala Kapela sjever i jug, Perušić sa Vatrogasnom kućom Plasina i Sveti Rok.
 2. u **regiju DALMACIJA** uključeni su sigurnosni ventili i manometri koji pripadaju sljedećim Tehničkim jedinicama održavanja: Maslenica, Benkovac, Šibenik, Split, Zagvozđ i Vrgorac sa Vatrogasnom kućom Šubir te Naplatnom postajom Čarapine.
 3. u **regiju ZAGREB** uključeni su sigurnosni ventili i manometri koji pripadaju sljedećim Tehničkim jedinicama održavanja: Lučko, Ivanja Reka, Varaždin i Kutina te Naplatnim postajama Zagreb Istok i Lučko te Upravna zgrada, Širolina 4 u Zagrebu.
 4. u **regiju GORSKI KOTAR** uključeni su sigurnosni ventili i manometri koji pripadaju sljedećim Tehničkim jedinicama održavanja: Bosiljevo, Delnice sa Vatrogasnom kućom Tuhobić, Čavle i Rupa te Naplatnim postajama Karlovac i Rupa.
 5. u **regiju SLAVONIJA** uključeni su sigurnosni ventili i manometri koji pripadaju sljedećim Tehničkim jedinicama održavanja: Okučani, Slavonski Brod, Županja, Đakovo i Čepin.

3. Trošak dolaska na mjesto intervencije ne obračunava se posebno.

Troškovi prijevoza ljudi/opreme/materijala, nastali kretanjem vozila na mjestu izvršenja usluge uračunati su u jediničnu cijenu i ne mogu se potraživati od Naručitelja.

Količine iz troškovnika su okvirne, ali postoji mogućnost da negdje broj ispitnih mjesta nije identičan količinama iz troškovnika i mogu se mijenjati prema potrebama Naručitelja, ali bez povećanja cijene koštanja kompletnog iznosa.

Ugovorene jedinične cijene su na paritetu fco lokacije Naručitelja.

IZJAVA

Kojom prihvaćamo ponuđene tehničke uvjete.

MP:

U _____ , _____ godine.

Ponuditelj:

(potpis ovlaštene osobe)