

Prilog 1.

TEHNIČKI UVJETI – Aparati za početno gašenje požara

1. Aparat za početno gašenje požara – S50

Vatrogasni aparat za početno gašenje požara, slijedeće konstrukcijske izvedbe:

- Pogonsko sredstvo bočica sa CO 2 plinom
- Aktivacija pomoću udarnog gumba ili preko ventila za brzu aktivaciju
- Mora imati ugrađenu savitljivu cijev sa plastičnom mlaznicom za usmjeravanje mlaza prilikom gašenja požara
- Mora imati kotače na kojima se isti vozi
- Aparat mora biti pogodan za gašenje požara razreda:
 - A (čvrsti materijali)
 - B (zapaljive tekućine)
 - C (gorivi plinovi)

Uz prethodno navedeno, ponuđeni aparat mora udovoljavati i slijedećim karakteristikama:

Vrsta sredstva za gašenje:	suhi prah ABC
Tip aparata:	s bočicom CO2
Količina sredstva za gašenje:	50 kg
Masa aparata: max.	90 kg
Boja:	crvena
Dimenzije (širina / visina - mm):	max. 650 / 1100 mm
Standardi:	EN 1866, PED

NAPOMENA:

Pri isporuci robe, svi aparati moraju na sebi imati garantnu naljepnicu, na kojoj je vidljiv termin slijedećeg periodičkog servisa aparata (nakon 12 mjeseci), a navedeni rok treba početi teći sa danom isporuke, odnosno sa izlaskom aparata sa skladišta!

IZJAVA

Izjavljujemo da prihvaćamo Tehničke uvjete iz ovog Priloga

.....

(naziv Ponuditelja)

.....

(funkcija)

Ovlašten za potpis ponude za i u ime

.....

Datum.....2025.