

Pregled autonomnog sustava napajanja na Mostu 3. gardijske brigade Kune

TEHNIČKI UVJETI

Cilj ovih tehničkih uvjeta je propisati uvjete koji se očekuju od Izvršitelja usluge.

Predmet Narudžbenice je pregled ispravnosti autonomnog fotonaponskog sustava napajanja na Mostu 3. gardijske brigade Kune, na autocesti A5.

Popis opreme smještene u dva pilona te uz ogradu samog mosta nalazi se u sljedeće dvije tablice.

Instalirani uređaji pilona 1 su:

Opis	Tipaska oznaka	Proizvođač	Količina	Oznaka
Mrežni izmjenjivač	SB 5000TL-21	SMA	1	I1
	SB 5000TL-21	SMA	1	I2
	SB 5000TL-21	SMA	1	I3
	SB 4000TL-21	SMA	1	I6
	SB 4000TL-21	SMA	1	I7
Dvosmjerni izmjenjivač	SI 6.0H	SMA	1	I4
	SI 6.0H	SMA	1	I5
	SI 6.0H	SMA	1	I8
Datalogger	Webbox	SMA	1	
Baterije	11PVV1650	BAE Batterien GmbH	48	
Dizel agregat	P6000	Pramac s.p.a	1	
Razvodni ormar AC	RS1	Elkos Automatika d.o.o.	1	RS1
Razvodni ormar DC	R-FNG-S1	Elkos Automatika d.o.o.	1	R-FNG-S1
	R-FNG2-S1	Elkos Automatika d.o.o.	1	R-FNG2-S1
Fotonaponski moduli	SV60-260	Solvis d.o.o.	94	

Instalirani uređaji pilona 2 su:

Opis	Tipaska oznaka	Proizvođač	Količina	Oznaka
Mrežni izmjenjivač	SB 3000TL-21	SMA	1	I1
	SB 4000TL-21	SMA	1	I3
	SB 3000TL-21	SMA	1	I4
	SB 3000TL-21	SMA	1	I5
Dvosmjerni izmjenjivač	SI 6.0H	SMA	1	I2
	SI 6.0H	SMA	1	I6
Datalogger	Webbox	SMA	1	
Baterije	5PVV1350	BAE Batterien	96	
Dizel agregat	P6000	Pramac s.p.a	1	
Razvodni ormar AC	RS2	Elkos Automatika d.o.o.	1	RS2
Razvodni ormar DC	R-FNG-S2	Elkos Automatika d.o.o.	1	R-FNG-S2
	R-FNG2-S2	Elkos Automatika d.o.o.	1	R-FNG2-S2

Isporučitelj usluge u Troškovnik treba upisati cijenu usluge pregleda autonomnog sustava na gore navedenoj lokaciji, što podrazumijeva provjeru ispravnosti pretvarača, provjeru napona baterija, ispitivanje punjača baterija, ispitivanje vodiča, provjera spojeva na fotonaponskim modulima, provjera MC4 konektora, ispitivanje punjača i regulatora baterija. U cijenu navedenu u Troškovniku moraju biti uračunati svi troškovi Isporučitelja usluge.

Pregled navedene usluge Izvršitelj usluge mora izvršiti u nazočnosti ovlaštenog djelatnika Naručitelja o čemu se sastavlja zapisnik koji svojim potpisom ovjeravaju djelatnici obje strane.

Nakon izvršene usluge Isporučitelj se obvezuje izraditi Izvještaj o utvrđenom stanju ispravnosti opreme te ponudu s preciziranim količinama radova i rezervnih dijelova potrebnih za dovođenje sustava u ispravno stanje.

Isporučitelj će Naručitelju ispostaviti e-račun čiji sastavni dio čini Zapisnik o izvršenoj usluzi te Izvještaj o utvrđenom stanju ispravnosti opreme.

Rok za izvršenje usluge, uključujući i dostavu Izvještaja o utvrđenom stanju ispravnosti opreme je 30 dana od zaprimanja Narudžbenice.

IZJAVA

Kojom prihvaćamo ponuđene Tehničke uvjete.

U , 2025.

Ponuditelj:

(potpis ovlaštene osobe)