

TEHNIČKI UVJETI

1. Gospodarenje neopasnim otpadom obuhvaćenim troškovnikom, te izradu prateće dokumentacije izvršavati sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21 i 142/23), Pravilniku o vrstama otpada (NN 27/96, 151/03, 178/04, 50/05, 23/07, 81/20), Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 106/22, 138/24 i 108/25) i Zakonu o vodama (NN 66/19, 64/21 i 47/23).
2. Sakupljanje otpada iz biorotora i septičih jama na odmorištu obavlja se na lokaciji definiranom troškovnikom i ovim tehničkim uvjetima.
3. Broj i volumen uređaja, te učestalost čišćenja istih na odmorištu:

Tehnička jedinica	Odmorište	Strana	Uređaj	Broj uređaja	Volumen (m3)	Učestalost čišćenja
Ogulin	Modruš	Istok	Biorotor	1	20	1
Ogulin	Modruš	Istok	Trodijelna septička jama	1	20	1
Ogulin	Modruš	Zapad	Biorotor	1	20	1
Ogulin	Modruš	Zapad	Trodijelna septička jama	1	20	1

4. Izvršitelj mora osigurati dostatne kapacitete (djelatnike, vozila, specijalna vozila, opremu i dr.) kako bi mogao izvršiti sve predviđene radove u rokovima definiranim troškovnikom i ovim tehničkim uvjetima.
5. Izvršitelj se obvezuje izvršiti uslugu jednokratno, tijekom važenja narudžbenice, odmah po pisanom primitku poziva Naručitelja, odnosno sve u međusobnom dogovoru sa tvrtkom koja će raditi na radovima ispitivanja sustava odvodnje na gore navedenoj lokaciji.
6. Izvršitelj je dužan predvidjeti trošak nabave i dopreme vode za čišćenje i vraćanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u punu funkciju nakon završetka radova čišćenja.
7. Izvršitelj je dužan predvidjeti trošak nabave i dopreme vode za čišćenje i vraćanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u punu funkciju nakon završetka radova čišćenja i ispitivanja vodonepropusnosti sustava za odvodnju.
8. Prilikom preuzimanja otpada izvršitelj je dužan omogućiti odgovornoj osobi Naručitelja u Tehničkoj jedinici održavanja (TJO) kontrolu skupljenih količina otpada nakon čišćenja svakog pojedinog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u m3.
9. Dinamika radova biti će definirana sa odgovornom osobom Naručitelja, a sve prema stvarnim potrebama pojedinih TJO.
10. Zapisnik o izvršenim uslugama uz Izvršitelja svojim potpisom ovjerava i odgovorna osoba iz TJO.
11. Ponuditelji mogu obići lokacije obuhvaćene troškovnikom.

IZJAVA

Kojom prihvaćamo ponuđene tehničke uvjete.

U.....,2026.

Ponuditelj:

(žig i potpis ovlaštene osobe)