

TEHNIČKI UVJETI

1. Općenito

Pod protupožarnim vratima smatraju se protupožarna vrata na prolazima za pješake, energetskim nišama, SOS nišama, vrata u objektima, vrata na prolazima za vozila i vrata na okretnicama za vozila u tunelima te vrata hidrantskih ormara. Vrata na okretnicama i prolazima za vozila u tunelima imaju mogućnost daljinskog otvaranja/zatvaranja iz centara za nadzor prometa i lokalno putem upravljačkih uređaja.

Cilj ovih tehničkih uvjeta je propisati postupke i radnje koje se očekuju od vršitelja usluge kako bi se osigurao ispravan i pouzdan rad protupožarnih vrata u tunelima na autocestama A1, A4, A6 i A7.

Ugovor se sklapa na vremenski period od jedne godine ili do isteka ugovorenog iznosa.

Sve količine navedene u troškovniku su okvirne.

2. Način izvođenja radova

Vršitelj usluge mora imati službu za prijavu kvara (osobu za direktan kontakt s dežurnim 24 sata telefonom), radionicu za popravak vrata i skladište rezervnih dijelova. Izlazak vršitelja usluge na mjesto kvara je u roku od 3 radna dana od prijave kvara, a računa se od prvog radnog dana nakon dojave. U slučaju da nije potrebna hitna intervencija, vršitelj usluge će sa odgovornom osobom Naručitelja dogovoriti primjereni rok za početak radova.

Poziv za izvođenje radova je pismeno putem fax – a ili putem e – maila. Naručitelj će imenovati osobu koja je ovlaštena angažirati Vršitelja usluge.

Naručitelj će osigurati vršitelju usluge godišnju suglasnost za izvođenje radova. Za radove koji nisu propisani godišnjom suglasnosti, Naručitelj će na zahtjev Izvođača izdati suglasnost za izvođenje radova. Troškove postavljanja privremene prometne signalizacije snosi Naručitelj.

Prilikom dolaska na mjesto izvođenja radova vršitelj usluge je dužan obavijestiti voditelja TJ nadležnog za mjesto izvođenja radova. Kontakt brojevi biti će dostavljeni u godišnjoj suglasnosti.

Radove na popravku vrata u tunelima, Vršitelj usluge mora izvršavati uz prisustvo djelatnika Naručitelja. Po završetku radova potrebno je sačiniti zapisnik o izvršenim radovima koji mora sadržavati:

- lokaciju mjesta rada,
- opis kvara, opis radova,
- popis utrošenog materijala po komadima, dimenzijama i sl.,
- opis stanja nakon intervencije,
- vrijeme početka i završetka radova osoba angažiranih na izvođenju radova i broj osoba,
- popis radnih strojeva korištenih za rad na lokaciji Naručitelja.

Zapisnik svojim potpisom ovjeravaju djelatnici vršitelja usluge i Naručitelja koji su prisustvovali izvršenju radova.

Vršitelj usluge mora imati dovoljan broj djelatnika kako bi radovi na pojedinim objektima trajali što kraće tj. sa minimalnim brojem postavljanja regulacija prometa.

Sve stavke u troškovniku su okvirne te će se obračunati prema stvarno izvedenim količinama.

3. Popravak protupožarnih vrata

Popravak protupožarnih vrata sastoji se od:

- popravka protupožarnih vrata na lokaciji Naručitelja i
- popravka protupožarnih vrata u radionici vršitelja Usluge.

3.1. Trošak usluge na popravku po pozivu

Vršitelj usluge će u Troškovnik pod stavkom 1.1. upisati jediničnu i ukupnu cijenu za rad osobe angažirane na popravku protupožarnih vrata.

Jedinična i ukupna cijena sata rada sadržavat će sve troškove rada djelatnika na lokaciju Naručiitelja (takse, noćenje, dnevnice, pripremni radovi, trošak dolaska i odlaska na mjesto rada, putni troškovi i sl.), troškove alata (mehaničarskog, strojobravarškog, električarskog i sl.) i troškove potrošnog materijala (krpe, brusni papir, spojni i vijčani materijal, sprej za odmašćivanje, mazalice, mast za podmazivanje i sl.).

3.2. Trošak radnog stroja na intervenciji po pozivu

Pod pojmom radni strojevi podrazumijevaju se hidraulična košara, autoplatforma, dizalica i teretno vozilo potrebno za izvođenje radova popravka protupožarnih vrata velikih dimenzija (okretnice i prolazi za vozila u tunelima).

Vršitelj usluge će u Troškovnik pod stavkama 1.3. upisati jediničnu i ukupnu cijenu za rad radnih strojeva angažiranih na održavanju protupožarnih vrata na lokaciji Naručiitelja.

Jedinična cijena za radne strojeve sadrži sve troškove dolaska i odlaska na mjesto intervencije i troškove rada strojeva i vozila angažiranih na održavanju protupožarnih vrata na lokaciji Naručiitelja.

3.3. Trošak sati rada na popravku neispravnog dijela u radionici vršitelja usluge

Vršitelj usluge će u Troškovnik pod stavkom 1.2. upisati jediničnu i ukupnu cijenu za rad osobe angažirane na izradi novog ili popravku neispravnog dijela u radionici Vršitelja usluge. Svaki popravak će biti zapisnički dokumentiran uz evidenciju utrošenih sati rada i potrošenog materijala.

Na zahtjev Naručiitelja prije početka radova na popravku neispravnog dijela u radionici, Vršitelj usluge je dužan odgovornoj osobi Naručiitelja dostaviti procjenu troškova popravka navedenog dijela. Odgovorna osoba Naručiitelja će odlučiti da li je ponuda prihvatljiva i da li će se uređaj popravljati.

Svaki popravak biti će verificiran od strane stručnog osoblja Naručiitelja prilikom čega se mora utvrditi ispravnost popravljenog dijela te opravdanost utrošenih sati i potrošenog materijala.

Jedinična i ukupna cijena sata rada sadržavat će sve troškove rada djelatnika u radionici Izvršitelja, troškove korištenja alata i ostale opreme i trošak transporta dijela do lokacije Izvršitelja i povratka na lokaciju Naručiitelja.

4. Trošak rezervnih dijelova na skladištu vršitelja usluge

Naručiitelj je izradio okvirni popis rezervnih dijelova i materijala koje Vršitelj usluge treba osigurati u slučaju potrebe. Cijena rezervnih dijelova je na lokaciji Naručiitelja gdje se ugrađuje te su u cijenu uključeni troškovi dostave na lokaciju Naručiitelja.

Budući da Naručiitelj ne raspolaže sa detaljnim specifikacijama tražene robe, Ponuditelj je dužan, ukoliko nudi zamjenski proizvod, kao dokaz istovrsnosti dostaviti izjavu proizvođača/uvoznika da ponuđeni zamjenski proizvod odgovara originalnom rezervnom dijelu. Ponuditelj snosi svu nastalu štetu prouzročenu korištenjem zamjenskog proizvoda u slučaju kritične greške na uređaju.

Ponuditelj je dužan ugrađivati rezervne dijelove sukladno propisima i zakonima zaštite od požara.

Ukoliko se prilikom popravka protupožarnih vrata ukaže potreba za rezervnim dijelovima koji nisu u Troškovniku, Naručiitelj je obavezan odmah obavijestiti Naručiitelja i u roku 3 radna dana Naručiitelju dostaviti informativnu ponudu za rezervni dio. Nabava rezervnih dijelova koji nisu sastavni dio troškovnika, predmet je zasebnog postupka nabave.

Ponuditelj je na zahtjev Naručiitelja dužan za ugrađene cilindre za zaključavanje isporučiti kartice za izradu dodatnih ključeva i master ključeve za otključavanje svih cilindara. U slučaju da Naručiitelj posjeduje karticu za izradu ključeva, Vršitelj usluge će na zahtjev Naručiitelja izraditi ključeve i cilindre prema dostavljenoj kartici.

U slučaju potrebe, Naručiitelj može zahtijevati isporuku rezervnih dijelova na centralno skladište Naručiitelja u Ivanja Reci.

Jamstveni rok na ugrađene rezervne dijelove je 1 godinu od datuma ugradnje/iskoruke a sve sukladno ponudi Vršitelja usluge.

Ponuditelj je dužan za isporučene hidrauličke zatvarače, brave i kvake prilikom ugradnje dostaviti Izjavu o svojstvima kojom potvrđuje da je proizvod za ugradnju na protupožarna vrata.

IZJAVA KOJOM PRIHVAĆAMO TEHNIČKE UVJETE

U , 20.....

Ponuditelj:

(žig i potpis ovlaštene osobe)