

OBRAZAC - TEHNIČKI UVJETI

TEHNIČKI ZAHTJEVI

za nabavu izoliranog kontejnera za zapaljive tekućine

Općenito

Poslovni izolirani kontejner za zapaljive tekućine stabilnog metalnog okvira i izmjenjivih zidnih elemenata prilagođen ISO standardu.

Opis kontejnera:

Dimenzije kontejnera

Vanjska dimenzija kontejnera

Dužina min. 3.500 mm

Širina min. 2.000 mm

Visina min. 3.500 mm

Konstrukcija

- Metalni okvir (kontejnerski stupovi te podne i stropne rame) dimenzija 150 x 180 mm od hladno ljevanog, zavarenog čeličnog profila min. debljine 3 mm
- Pokrov kontejnera od galvaniziranog čelika min. debljine 0,5 mm, duplo falcan po cijeloj dužini
- Vanjski zidovi od profiliranog pocinčanog lima, izvana plastificiranog min. debljine 0,5 mm
- Pod kontejnera od tvornički hladno valjanog, zavarenog čeličnog profila min. debljine 3 mm
- Plafon kontejnera od poliuretanskih ploča min. debljine 30 mm kao obloge stropa
- Unutrašnji zidovi od glatkog pocinčanog lima, izvana plastificiranog min. debljine 0,5 mm
- Podnožje kontejnera od galvaniziranog čelika min. debljine 0,5 mm, lim sa tankvanom zapremine min. 1.000 l s ispustom za ispušt eventualno prolivenih tekućina, pokriveno podnom pocinčanom rešetkom po cijeloj površini
- Kontejner je cijelom dužinom horizontalno podijeljen na dva jednaka dijela regalom od pocinčane rešetke

Izolacija

- Metalni okvir (kontejnerski stupovi te podna i stropna rama) izoliran pločama mineralne vune gustoće 18 – 22 kg/m³
- Krov izoliran pločama mineralne vune min. debljine 100 mm i gustoće 18 – 22 kg/m³
- Zidovi izolirani pločama mineralne vune min. debljine 60 mm i gustoće 18 – 22 kg/m³

Nosivost

- Nosivost poda i regala je min. 8 t
- Nosivost krova je min. 1,00 kN/m²

Spajanje

- Svi spojevi izvode se zavarivanjem prema ISO standardu

Vrata

- Vanjska klizna vrata sa bravom, cilindrom i kvako za otvaranje
- Okvir i krila izrađena od metalnih profila min. debljine 0.5 mm

Antikorozivna zaštita i boja

- Svi čelični dijelovi moraju biti premazani dvokomponentnom antikorozivnom bojom za direktnu primjenu
- Boja svih dijelova kontejnera je bijela - RAL 9002

IZJAVA KOJOM PRIHVAĆAMO TEHNIČKE UVJETE

U, 2020. god.

Ponuditelj:

(žig i potpis ovlaštene osobe)