

Ur.Broj: 4211-150-1703/1/2020

Ev. broj: H 52/20

Zagreb, 01.12.2020. godine

Predmet nabave: Ispоруka i ugradnja uređaja besprekidnog napajanja

1. Pitanja i odgovori na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata

- Kod UPS uređaja 10 kVA/9 kW dimenzije su ograničene na 1000x900x1200 mm (šxdxv), zahtijevana autonomija je 2 h.
Da li moguća širina uređaja 1200 mm i visina 1705 mm?
- Kod UPS uređaja 15 kVA/13,5 kW dimenzije su ograničene na 1300x900x1200 mm (šxdxv), zahtijevana autonomija je 2 h.
Da li moguća visina uređaja 1705 mm?
- Molimo preciznije pojašnjenje koje hermetičke baterije vi zahtijevate s obzirom da je navod " izvedba baterije u AGM tehnologiji sa negorivim samogasivim kućištem klase HB za horizontalni i V-0 za vertikalni test", kako mi razumijemo tekst, kontradiktoran i neprecizan?
- Dokumentacijom je traženo da sva popratna dokumentacija (u ovom slučaju prospekti za UPS i hermetičke baterije) budu na hrvatskom jeziku ili prevedene na hrvatski jezik uz ovjeru od ovlaštenog sudskog tumača.
Smatramo da bi trebali prihvatiti prateću prospektnu dokumentaciju na engleskom jeziku, jer ista u svom najvećem dijelu sadrži brojčane tehničke podatke koji su i bitni za analizu tehničkih podataka.
- Molio bih Vas objašnjenje za stavku; Autonomija minimalno 2 sata pri opterećenju 100% (tijekom cijelog životnog vijeka baterija) s obzirom da je poznato da se kapacitet baterija smanjuje tokom vremena.

ODGOVOR NARUČITELJA:

- **Sukladno upitu, u prilogu dostavljamo izmijenjene Tehničke uvjete.**
- **Tražene dokumente i dokaze ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici, ili ovjerenoj preslici ili izvorniku, na hrvatskom ili/i engleskom jeziku.**
- **Ponuditelj treba osigurati veću autonomiju od tražene a kako bi u traženom periodu (odnosno smanjenju kapaciteta isporučenih baterija) ista bila u okvirima traženog.**

