

BC-56/2021

Zagreb, 01.02.2021. godine

Predmet nabave: Popravak strojarske opreme i instalacija -Ispitivanje debljine stjenke podzemnog rezervoara za lož ulje, te čišćenje taloga u TJO Benkovac

- 1. Pitanja zainteresiranog gospodarskog subjekta**
- 2. Izmjena dokumentacije o nabavi**

1. Pitanja zainteresiranog gospodarskog subjekta

Pregledom dostavljenih dokumenata uočili smo da nedostaje nekoliko važnih podataka te da postoji nekoliko nepravilnosti u dokumentaciji s kojima bismo vas željeli upoznati i koje u nastavku taksativno navodimo:

1. Nije naveden volumen spremnika koji je potrebno čistiti i ispitivati
2. Nije navedena barem duljina i broj cjevovoda koji je potrebno čistiti i ispitivati
3. Nije navedeno vrijeme privremenog deponiranja čistog goriva (treba li gorivo privremeno deponirati samo prilikom izvođenja radova čišćenja i ispitivanja ili eventualno do okončanja radova popravka strojarske opreme i instalacija spremnika)
4. Nije jasno navedeno zašto se čisti spremnik (čisti li se spremnik i cjevovodi samo radi ispitivanja debljine stjenke, nepropusnosti i umjeravanja ili i radi popravka strojarske opreme i instalacija. Ako se spremnik čisti i radi popravka a prilikom popravka treba izvoditi zavarivačke ili bravarski radove onda spremnik treba čistiti na način da bude potpuno otplinjen i tom prilikom ovlaštena pravna osoba treba izdati certifikat.
5. U tehničkim uvjetima pod točkom 1. Navodite propise koji su prestali važiti. Trenutno su važeći: Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17, 14/19 98/19), Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15), Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20).
6. U tehničkim uvjetima pod točkom 5. Navodite ključni broj otpada 050103* koji nije ispravan jer se u ovom slučaju ne radi o grupi 5 - OTPAD OD RAFINIRANJA NAFTE, PROČIŠĆAVANJA PRIRODNOG PLINA I PIROLITIČKE OBRADU UGLJENA nego o grupi 13 – OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA – pa bi ključni broj otpada trebao biti iz grupe 1307 – otpad od tekućih goriva tj. preciznije 130701* - loživo ulje i dizel gorivo.

ODGOVOR NARUČITELJA:

1. Volumen spremnika je 20 000 litara
2. Jedan cjevovod duljine cca 20 metara
3. Deponiranje čistog goriva je do izvođenja radova čišćenja i ispitivanja te vraćanje istog natrag u spremnik, a u slučaju potrebe za popravkom spremnika gorivo će se deponirati najvjerojatnije u druge Tehničke jedinice održavanja u blizini, a za sami popravak spremnika će ići nova Narudžbenica za izvođenje dodatnih radova ako bude potrebe.
4. U spremniku po prijavi iz TJO Benkovac postoji sumnja da se pojavila voda u spremniku i zbog toga se moraju izvesti navedeni radovi iz kojih će se utvrditi da li je do toga došlo zbog propuštanja samog spremnika ili je došlo iz nekog drugog razloga.
5. Prihvaća se ispravak navedenog i mijenjaju se Tehnički uvjeti.
6. Prihvaća se ispravak navedenog i mijenjaju se Tehnički uvjeti.



2. Izmjena dokumentacije o nabavi

- **Prilog 3. Tehnički uvjeti – mijenjaju se Tehnički uvjeti i sada glasi kao u pravitku**
- pravitak
TEHNIČKI UVJETI – IZMJENA 01.02.2021.