

TEHNIČKI UVJETI

Ispitivanje ispravnosti instalacije Plinodetekcije u plinskim kotlovnica, detekcije Ugljikova Monoksida i Sprinkler sustava u garažama Upravne zgrade, u 2021. godini, izvršiti sukladno zakonskoj regulativi :

- Zakon o zaštiti od požara RH (NN 92/10)
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)
- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12)
- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)
- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (NN 10/90 i 52/90)

1. Izvršitelj je dužan započeti s izvršenjem Usluge odmah po sklapanju Narudžbenice, a završiti sukladno Terminskom planu u roku od 30 radnih dana, te dostaviti ispitnu dokumentaciju u roku 20 dana, u dva pisana primjerka i jedan u elektronskom obliku.

2. Trošak dolaska na mjesto intervencije ne obračunava se posebno.

Troškovi prijevoza ljudi/opreme/materijala, nastali kretanjem vozila na mjestu izvršenja usluge uračunati su u jediničnu cijenu i ne mogu se potraživati od Naručitelja.

Količine iz troškovnika su stvarne i ne mogu se mijenjati prema potrebama Naručitelja.

IZJAVA

Kojom prihvaćamo ponuđene tehničke uvjete.

U _____ , _____ 2021.godine.

Ponuditelj:

(pečat i potpis ovlaštene osobe)