

Prilog 4. TEHNIČKI UVJETI

Elektromaterijal koji se nudi i mora udovoljavati standardima kvalitete za naše tržište.

Napomena:

U troškovniku, pod rednim brojem 19, nalazi se stavka konverter frekvencije PowerFlex 4M, koji mora zadovoljavati slijedeće tehničke uvjete:

Inverter: 22F-A2P5N113
Input Voltage: 230/240V
Output Current: 2,5 A-0,37kW

U toškovniku pod rednim brojem 20, nalazi se konverter frekvencije, Yaskava J 100, koji mora zadovoljavati slijedeće tehničke uvjete:

Inverter: CIMR-JCBA0002BAA-TYPE JZAB0P2BAA
Input: AC1PH 200-240V 50/60Hz 3,6A/2,8A
Output: AC3PH 0-240V 0-400Hz 1,9A/1,6A
MAX APPLI.MOTOR: 0.37kW/0,25KW

Svaki od Ponuditelja mora u sklopu svoje ponude dostaviti po 1 (jedan) uzorak konvertera frekvencije, (stavke 19 i 20), uzorak adaptera RS232/RS485 (stavka 8) i uzorak mikro prekidača (stavka 34), kako bi se provjerila sukladnost sa svim traženim karakteristikama, odnosno kako bi se provjerila mogućnost priključenja i funkcioniranje istog bez dodatnih radnji od strane naručitelja. U jediničnu cijenu konvertera frekvencije, mora biti uračunat trošak instalacije radnih parametara samog uređaja, koji će Ponuditelju, biti naknadno dostavljeni od strane Naručitelja.

Ovjera Ponuditelja kojom prihvaća tehničke uvjete:

U _____, _____ 2021.

Ponuditelj:

(pečat i potpis ovlaštene osobe)