

TEHNIČKI UVJETI

Ukapljeni naftni plin (UNP) - za grijanje i grijanje sanitarne vode za potrebe TJO Brinje, Perušić i Vrgorac

Predmet ove nabave je isporuka i punjenje ukapljenog naftnog plina (dalje: UNP) u spremnike Naručitelja na navedenim lokacijama.

Isporuka i punjenje UNP-a vršiti će se u spremnike na slijedećim lokacijama:

- TJO BRINJE: Vatrogasna postaja Mala Kapela - južni portal tunela Mala Kapela
- TJO PERUŠIĆ: Vatrogasna postaja Plasina - južni portal tunela Plasina
- TJO VRGORAC: Centar za održavanje i kontrolu prometa - COKP Vrgorac
 Vatrogasna ispostava Šubir - južni portal tunela Šubir
 Naplatna postaja - NP Čarapine

Isporučeni UNP mora biti u kvaliteti određenoj važećim standardima u Republici Hrvatskoj te pravilnicima o kvaliteti i proizvođačkim specifikacijama.

Službena cijena je podložna promjeni, sukladno Zakonu o tržištu nafte i naftnih derivata.

U slučaju promjene službene cijene, nova službena cijena primjenjuje se s danom dostave podataka nadležnom Ministarstvu (s danom stupanja na snagu novog cjenika Ponuditelja).

Popust je izražen u postotku (%) koji je nepromjenjiv i fiksiran do kraja izvršenja isporuke (izvršenja Ugovora).

Jedinična cijena mora obuhvatiti sve troškove i izdatke (materijal, radna snaga, cestarina, režijski troškovi, troškovi prijevoza i osiguranja do mjesta isporuke i sl.) kao i sve pristojbe, takse (carina, trošarina) i ostala davanja koja je Ponuditelj dužan platiti iz bilo kojeg razloga osim PDV-a.

Jedinične cijene su na paritetu fco lokacija Naručitelja, a količine su okvirne.

UNP će se isporučivati sukcesivno prema potrebama Naručitelja, a najkasnije 4 dana od dana primitka pojedinačne pisane narudžbe.

Naručitelj će narudžbe dostavljati putem elektroničke pošte.

IZJAVA

Izjavljujemo da prihvaćamo tehničke uvjete iz ovog Priloga

.....
(naziv ponuditelja)

.....
(funkcija)

Ovlašten za potpis ponude i za i u ime

.....
Datum.....2021.