

1. IZMJENA od 17. svibnja 2021. godine

Podaci o postupku:

Evidencijski broj nabave	J 16/21
Predmet nabave	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju, rekonstrukciju i dogradnju objekata visokogradnje na autocestama

1. OBJAŠNJENJE/DOPUNA POZIVA

1. Pitanje: U projektnom zadatku pod točkom 9.1. navodi se obveza Izvršitelja za videoinspekcijom cijevi. Molim detaljniji opis sa predvidivom duljinom cjevovoda koje je potrebno ispitati.

Odgovor: Videoinspekcija cijevi se odnosi samo na cijevi odvodnje objekta na katu (iznad naplatnih kućica) gdje se povremeno događa plavljenje vode, posebno u muškim sanitarijama. Potrebno je pregledati sve cijevi odvodnje do prvog šahta odvodnje. Prilažemo nacрте iz izvedbenog projekta odvodnje.

2. Pitanje: U projektnom zadatku pod točkom 9.3. navodi se obveza Izvršitelja za pregledom cijelog ventilacijskog sustava. Molim detaljniji opis sa predvidivom duljinom ventilacijskog sustava koji je potrebno pregledati.

Odgovor: Pregled ventilacijskog sustava se odnosi na ventilaciju objekta na katu (iznad naplatnih kućica, izuzete su naplatne kućice i pomoćni objekti). Prilažemo nacрте iz izvedbenog projekta ventilacije.

Poziv na dostavu ponuda se dopunjuje s nacртima.

