

TEHNIČKI UVJETI

Vatrogasni aparat P6

Vatrogasni aparat za početno gašenje požara, slijedeće konstrukcijske izvedbe:

- Mora biti pod stalnim tlakom (pogonskog plina dušika)
- Mora imati ugrađen manometar koji u svakom trenutku mora omogućiti uvid u stanje ispravnosti aparata
- Aktivacija pritiskom na ručicu
- Mora imati ugrađenu gumenu mlaznicu za usmjeravanje mlaza prilikom gašenja požara
- Aparat mora biti pogodan za gašenje požara razreda:
 - A (čvrsti materijali)
 - B (zapaljive tekućine)
 - C (gorivi plinovi)

Uz prethodno navedeno, ponuđeni aparat mora udovoljavati i slijedećim karakteristikama:

Vrsta sredstva za gašenje: suhi prah ABC

Tip aparata: pod stalnim tlakom

Količina sredstva za gašenje: 6 kg

Masa aparata: max. 12 kg

Požarni razred prema EN3-7: 43A, 233B, C

Broj jedinica gašenja (min.): 12 JG

Boja: crvena

Dimenzije (širina / visina - mm): max. 150 / 500 mm

Standardi: HRN, EN3-7, PED, MED

Vatrogasni aparat P9

Vatrogasni aparat za početno gašenje požara, slijedeće konstrukcijske izvedbe:

- Mora biti pod stalnim tlakom (pogonskog plina dušika)
- Mora imati ugrađen manometar koji u svakom trenutku mora omogućiti uvid u stanje ispravnosti aparata
- Aktivacija pritiskom na ručicu
- Mora imati ugrađenu gumenu mlaznicu za usmjeravanje mlaza prilikom gašenja požara
- Aparat mora biti pogodan za gašenje požara razreda:
 - A (čvrsti materijali)
 - B (zapaljive tekućine)
 - C (gorivi plinovi)

Uz prethodno navedeno, ponuđeni aparat mora udovoljavati i slijedećim karakteristikama:

Vrsta sredstva za gašenje: suhi prah ABC

Tip aparata: pod stalnim tlakom

Količina sredstva za gašenje: 9 kg
Masa aparata: max. 15 kg
Požarni razred prema EN3-7: 55A, 233B, C
Broj jedinica gašenja (min.): 15 JG
Boja: crvena
Dimenzije (širina / visina - mm): max. 180 / 600 mm
Standardi: HRN, EN3-7, PED, MED

Vatrogasni aparat CO2-5

Vatrogasni aparat za početno gašenje požara, slijedeće konstrukcijske izvedbe:

- Aktivacija pritiskom na ručicu koja po potrebi može i zaustaviti protok CO2 plina
- Mora imati ugrađenu gumenu cijev sa plastičnom mlaznicom za usmjeravanje mlaza prilikom gašenja požara
- Aparat mora biti pogodan za gašenje požara razreda:
 - B (zapaljive tekućine)
 - C (gorivi plinovi)
 - Požara na električnim instalacijama

Uz prethodno navedeno, ponuđeni aparat mora udovoljavati i slijedećim karakteristikama:

Vrsta sredstva za gašenje: ugljični dioksid
Tip aparata: pod stalnim tlakom
Količina sredstva za gašenje: 5 kg
Masa aparata: max. 15 kg
Boja: crvena
Broj jedinica gašenja (min.): 5 JG
Dimenzije (širina / visina - mm): max. 140 / 650 mm
Standardi: HRN, EN3-7, PED, MED

Vatrogasni aparat P50

Mobilni vatrogasni aparat od 50kg, pod stalnim tlakom.

- Aktivacija pritiskom na ručicu
- Mora imati ugrađenu gumenu cijev sa plastičnom mlaznicom za usmjeravanje mlaza prilikom gašenja požara
- Mora imati ugrađenu gumenu cijev i mlaznicu za usmjeravanje mlaza prilikom gašenja požara
- Aparat mora biti pogodan za gašenje požara razreda:
 - A (čvrsti materijali)
 - B (zapaljive tekućine)
 - C (gorivi plinovi)

Količina sredstva za gašenje: 50 kg
Masa aparata: max. 83 kg
Boja: crvena
Dimenzije (širina / visina - mm): max. 440 / 1110 mm
Standardi: HRN, EN1866-1, PED

Zidni ormarić za vatrogasni aparat S9

- za vanjsku ugradnju
- Jednostavno postavljanje i montaža na zid
- staklena vrata s bravicom
- dva ključa
- boja crvena
- dimenzije: 325 x 710 x 240 mm

IZJAVA O PRIHVAĆANJU TEHNIČKIH UVJETA

Izjavljujemo da će nuđena i isporučena roba odgovarati u svemu s ovim navedenim tehničkim uvjetima.

U _____, _____ 2021.

Ponuditelj

(žig i potpis ovlaštene osobe)