

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Zidni ormarić za smještaj 2 protupožarna aparata S9, od nehrđajućeg čelika (inox)

- za ugradnju na zid, nadžbukni
- materijal izrade: nehrđajući čelični lim kvalitete AISI 316, minimalne debljine 1,5 mm
- dimenzije: visina 750mm, širina 600mm, dubina 350mm
- vrata ormarića sa staklenim otvorom i bravicom (slika u prilogu)
- opremljen nosačima za 2 protupožarna aparata S9 (slika u prilogu)
- obojan crvenom bojom (kao RAL 3000) sukladno pravilima struke

Izgled ormarića kao na slici u prilogu (bez aparata i modula).





NAPOMENE:

- Isporučena oprema mora u potpunosti odgovarati standardima i tehničkim propisima
- jamstveni rok za isporučenu robu je sukladan jamstvu proizvođača korištenog materijala
- kao dokaz kvalitete materijala od kojeg je izrađen ormarić potrebno je priložiti atest (kod isporuke)
- rok isporuke: 45 dana od dostave narudžbenice

Izjava

Kojom prihvaćamo odredbe Posebnih tehničkih uvjeta

U _____, _____ 2020.

Ponuditelj: _____

(žig i potpis ovlaštene osobe)