



**HRVATSKE
AUTOCESTE**

Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Predsjednik Uprave dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ., član Uprave Stjepan Baranašić dipl.ing.građ.

Klasa: 500-01/21-01/277

Evidencijski broj: H 74/21

Zagreb, 20. listopada 2021. godine

Sukladno odredbama članka 198. ZJN 2016 Naručitelj sastavlja

IZVJEŠĆE

**O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

1. Naziv i sjedište Naručitelja:

Hrvatske autoceste d.o.o.
Širolina 4, 10 000 Zagreb
OIB: 57500462912

2. Evidencijski broj: H 74/21

3. Predmet nabave: NOVELACIJA SUSTAVA BESPREKIDNOG NAPAJANJA: GRUPA I – TUNEL MALA KAPELA

4. Datum početka prethodnog savjetovanja:

11. listopada 2021. godine

5. Datum završetka prethodnog savjetovanja:

18. listopada 2021. godine

6. Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak:

Naručitelj nije održao sastanak.

7. Tekst zaprimljenih primjedbi ili prijedloga:

U roku trajanja prethodnog savjetovanja na označenu e-mail adresu Naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe ili prijedloge od zainteresiranih gospodarskih subjekata:

- 7.1.** Vežano uz dokument H 74 Knjiga 3-3.1. Tehnički uvjeti predlažemo da pod točkama 3.1.1 i 3.1.2 gdje se navode tehničke karakteristike uređaja TIP1 i TIP2 tražene dimenzije uređaja izmijenite kako slijedi: dubina uređaja (sa kućištem) ≤ 1200 mm.



Odgovor: Prihvaća se. Naručitelj će izmijeniti Knjigu 3 – 3.1. Tehnički uvjeti dokumentacije o nabavi.

- 7.2.** Kabineti sa klimatizacijskom jedinicom smještenim na vratima nisu pretjerano česti u izvedbi sa maksimalnom dubinom od 900 mm pa nas zanima smije li se ukupna dubina kabineta povećati na 1200 mm?

Odgovor: Prihvaća se. Naručitelj će izmijeniti Knjigu 3 – 3.1. Tehnički uvjeti dokumentacije o nabavi.