

TEHNIČKI UVJETI

1. Periodično tlačenje i inspekcijski nadzor nad vatrogasnim aparatima izvršiti sukladno Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13), te Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (NN 75/20). Izvršitelj je dužan započeti s izvršenjem Usluge odmah po sklapanju Narudžbenice, a završiti sukladno Terminskom planu u roku od **30 radnih dana**, te dostaviti potrebnu dokumentaciju u roku od **10 radnih dana** od zadnjeg dana ispitivanja u jednom pisanom primjerku i u elektronskom obliku.
2. Trošak dolaska na mjesto intervencije ne obračunava se posebno.
Troškovi prijevoza ljudi/opreme/materijala, nastali kretanjem vozila na mjestu izvršenja usluge uračunati su u jediničnu cijenu i ne mogu se potraživati od Naručitelja.
3. Izvršitelj usluge obvezan je dostaviti zapisnike o obavljenim pregledima i evidenciju koja sadrži podatke sukladno tablici Popis boca, iz Dodatka IV. Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (NN 75/20).
4. Jedinična cijena u troškovniku za tlačnu probu P aparata (po komadu) obuhvaća sve potrebne radnje i materijal sukladno uputama proizvođača i Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti.
5. Izvršitelj usluge je dužan osigurati identičan broj zamjenskih vatrogasnih aparata na svakoj lokaciji, dok traje tlačenje i inspekcijski nadzor nad aparatima kojima je istekao datum valjanosti.
6. Izvršitelj usluge mora dostaviti dokaz o poslovnoj suradnji, odnosno Ugovor između izvođača pripreme za ispitivanje aparata za gašenje požara i ovlaštenog inspekcijskog tijela za preglede i ispitivanje opreme pod tlakom visoke razine opasnosti.

Količine iz troškovnika su okvirne i mogu se mijenjati prema potrebama Naručitelja.

IZJAVA

Kojom prihvaćamo ponuđene tehničke uvjete.

U _____, _____ godine.

Ponuditelj:

(pečat i potpis ovlaštene osobe)