

TEHNIČKI UVJETI

USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA ELEKTROAGREGATSKIH POSTROJENJA

1. Općenito

Pod elektroagregatskim postrojenjima smatramo sve uređaje, opremu i instalacije koje zajedno čine funkcionalnu cjelinu koja služi za osiguranje rezervnog napajanja značajnijih objekata Naručitelja.

Elektroagregatska postrojenja koji su predmet ovog ugovora sastoje se od:

- pogonskog dijela – dizel motora zajedno sa ispušnim sistemom,
- generatorskog dijela – generatora sa spojnim vodovima do GRO,
- upravljačkog ormara – automatike za nadzor i upravljanje radom elektroagregatskog postrojenja.

Cilj ovih tehničkih uvjeta je propisati postupke i radnje koje se očekuju od Izvršitelja usluge kako bi se osigurao ispravan i pouzdan rad svih elektroagregatskih postrojenja Naručitelja. Sve količine iz troškovnika su okvirne. Ugovor se sklapa na vremenski period od jedne godine ili do isteka ugovorenog iznosa.

2. Način izvođenja radova

Izvršitelj usluge mora imati imenovanu osobu za dojavu kvara. Za sve nastale hitne kvarove (elektroagregat ne radi) Izvršitelj se obvezuje izvršiti defektažu u roku od najviše 24 h od vremena zaprimanja zahtjeva za otklanjanje kvara. Za sve ostale kvarove Izvršitelj se obvezuje izvršiti defektažu u roku od najviše 48 h od vremena zaprimanja zahtjeva za otklanjanje kvara. Ukoliko je kvar takav da se može otkloniti u sklopu defektaže, Izvršitelj će ga otkloniti odmah. Ostale kvarove Izvršitelj se obvezuje otkloniti u roku 48 h po obavljenoj defektaži. Ukoliko je sam Naručitelj izvršio defektažu kvara te se sa sigurnošću radi o kvaru određenog dijela, Izvršitelj je dužan kvar otkloniti u roku 48 h bez izlaska na defektažu.

Dojava kvara i angažiranje servisne službe Izvršitelja usluge je pismeno putem e–maila, i izvanredno u hitnosti intervencije pozivom ili SMS porukom djelatniku Izvršitelja usluge.

Naručitelj će osigurati Izvršitelju usluge generalnu suglasnost za izvođenje radova na održavanju elektroagregatskih postrojenja za sve dionice. Prilikom dolaska na mjesto izvođenja radova Izvršitelj usluge je dužan obavijestiti voditelja TJO nadležnog za mjesto izvođenja radova. Kontakt brojevi biti će dostavljeni u godišnjoj suglasnosti.

Radove na popravcima elektroagregatskih postrojenja Izvršitelj usluge mora izvršavati uz prisustvo djelatnika Naručitelja. Po završetku radova potrebno je sačiniti zapisnik o izvršenim radovima koji mora sadržavati:

- lokaciju elektroagregatskog postrojenja,
- broj obavijesti o kvaru,
- opis izvršenih radova,
- opis kvara,
- popis opreme u kvaru,
- popis utrošenog materijala iz troškovnika po količinama,
- opis stanja nakon intervencije,
- broj djelatnika na otklanjanju kvara,
- datum i vrijeme početka i završetka radova.

Zapisnik svojim potpisom ovjeravaju djelatnici Izvršitelja usluge i Naručiitelja koji su prisustvovali izvršenju radova. Garancija na izvedene radove i ugrađene rezervne dijelove iznosi godinu dana, od dana potpisivanja zapisnika.

3. Trošak sati rada na inteventnom održavanju

Interventno održavanje obuhvaća defektažu i otklanjanje kvara na elektroagregatskim postrojenjima, po pozivu Naručiitelja u najkraćem mogućem vremenu, a sve u dogovoru sa odgovornom osobom Naručiitelja.

Izvršitelj usluge će u troškovnik upisati jediničnu i ukupnu cijenu za sat rada djelatnika angažiranog na intervenciji defektaže ili popravka elektroagregatskih postrojenja. Jedinična i ukupna cijena sata rada mora sadržavati sve troškove (takse, noćenje, dnevnice, pripremni radovi, putni troškovi za angažirana osobna vozila, cestarine, alata, sitnog potrošnog materijala i sl.) rada djelatnika na lokaciji Naručiitelja.

4. Trošak sati rada na popravku opreme u radionici Izvršitelja usluge

Izvršitelj usluge će u troškovnik upisati jediničnu i ukupnu cijenu za rad osobe angažirane na popravku neispravnog dijela u radionici Izvršitelja usluge.

Svaki popravak će biti zapisnički dokumentiran uz evidenciju utrošenih sati rada i potrošnog materijala. Svaki popravak biti će verificiran od strane odgovorne osobe Naručiitelja prilikom čega se mora utvrditi ispravnost popravljenog dijela te opravdanost utrošenih sati i materijala.

5. Trošak rezervnih dijelova

Naručiitelj je izradio popis rezervnih dijelova za tekuće održavanje, a sadrži procijenjene količine osnovnih rezervnih dijelova koje Izvršitelj usluge treba sukcesivno isporučivati, a na zahtjev Naručiitelja. Izvršitelj je dužan u roku 48 sati od defektaže kvara ili narudžbe Naručiitelja, naručiitelju isporučiti i ugraditi potrebne rezervne dijelove.

U popis rezervnih dijelova treba upisati jediničnu cijenu pojedinog rezervnog dijela. Rezervni dijelovi koji nisu obuhvaćeni troškovnikom, a potrebni su za otklanjanje kvara, Izvršitelj usluge se u roku 48 h obvezuje dostaviti informativnu ponudu. Nabava takvih dijelova će biti predmet zasebnog postupka nabave.

IZJAVA

Kojom prihvaćamo ponuđene tehničke uvjete.

U,2022. godine.

Ponuditelj:

(potpis ovlaštene osobe)