

Uzorkovanje i ispitivanje sanitarnih, oborinskih i tehnoloških otpadnih voda u COKP Ivanja Reka

	Uređaj	Broj uređaja	Parametri	Godišnji broj uzoraka	Ukupan broj uzoraka	Jedinična cijena (kn)	Ukupna cijena (kn)
COKP Ivanja Reka	Biodisk (KO1) izlaz	1	mjerodavni protok, ukupna suspendirana tvar, nitrati, nitriti, ukupni organski ugljik (TOC), ph, temperatura, taložive tvari, toksičnost na dafnije, sadržaj otopljenog kisika, BPK5, KPKCr, teškohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti), anionski detergents, neionski detergents, amonij, ukupni dušik, ukupni fosfor	2	2		
			nitrati, nitriti, ukupni organski ugljik (TOC)	2	2		
	Separator (KO2) izlaz	1	mjerodavni protok, sadržaj otopljenog kisika, ukupni organski ugljik (TOC), toksičnost na dafnije, lakohlapljivi klorirani ugljikovodici, tetrakloretilen, ph, temperatura, taložive tvari, ukupni ugljikovodici, lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX), adsorbilni organski halogeni (AOX), suspendirana tvar, anionski detergents, neionski detergents	2	2		
			ukupni organski ugljik (TOC), toksičnost na dafnije, lakohlapljivi klorirani ugljikovodici, tetrakloretilen	2	2		

Ukupno _____

PDV _____

Sveukupno (kn) _____

Uzimanje uzoraka i analitika otpadnih voda vrši se metodama propisanim Vodopravnom dozvolom za COKP Ivanja Reka (u prilogu troškovnika).

Jediničnom cijenom obuhvatiti sve troškove terenskog uzorkovanja, laboratorijskih analiza, interpretacije rezultata uzorkovanja te izrade potrebnih izvještaja, kao i sve pristojbe, takse i ostala davanja (dnevnice, cestarine i s.), koja je ponuditelj dužan platiti iz bilo kojeg razloga osim PDV-a.

U,2022.

Ponuditelj

(žig i potpis ovlaštene osobe)