

Klasa: 500-02/22-03/99
Ur. broj: 4211-100-22-04
Evidencijski broj: J134/22
Zagreb, 25.04.2022. godine

Predmet nabave: Sanacija krovišta na dijelu upravne zgrade (blagovaonica) u COKP Ivanja Reka

- **Poziv za dostavu ponude (dalje u tekstu: Poziv) od 20. travanj 2022. godine**
- **Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta**

Sukladno točki 16. Poziva, a temeljem upita zainteresiranog gospodarskog subjekta dostavljamo odgovor.

Pitanje:

Molio bih Vas za informaciju, a vezano za stavku troškovnika 1.2.6, trapezno profilirani čelični lim gdje se traži lim profila t40/183, min. debljine 0,75mm.

Naime, kontaktirali smo nekoliko vodećih dobavljača u našoj regiji (Limarija Sebastijan, Lexon, Gužvinac) te smo dobili informaciju da nitko od njih nije u mogućnosti isporučiti traženi lim, odnosno, sporna je debljina istog. Najveća moguća debljina lima koju oni mogu ponuditi jest 0,50mm - 0,55mm.

Možemo li nuditi onda takav lim obzirom na situaciju?

Također, može li se produljiti rok za dostavu ponuda za dodatna 2 radna dana kako bismo bili u mogućnosti, po primitku Vašeg odgovora, kompletirati ponudu te ju dostaviti.

Odgovor:

Navedene karakteristike trapezno profiliranog lima su karakteristike normalno dobavljivog lima, uključivo debljinu lima. Stoga navedena stavka ostaje nepromijenjena.

Sve ostaje nepromijenjeno.