

Klasa: 500-01/22-01/124
Evidencijski broj: J74/22
Zagreb, 2. svibnja 2022. godine

Sukladno odredbama članka 198. ZJN 2016 Naručitelj sastavlja

IZVJEŠĆE

O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

1. Naziv i sjedište Naručitelja:

Hrvatske autoceste d.o.o.
Širolina 4, 10 000 Zagreb
OIB: 57500462912

2. Evidencijski broj: J74/22

3. Predmet nabave:

REKONSTRUKCIJA DEKORATIVNE RASVJETE NA LOKACIJI ODMORIŠTA KRKA, AUTOCESTA A1 ZAGREB –
SPLIT – DUBROVNIK

4. Datum početka prethodnog savjetovanja:

7. travnja 2022. godine

5. Datum završetka prethodnog savjetovanja:

14. travnja 2022. godine

6. Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak:

Naručitelj nije održao sastanak.

7. Tekst zaprimljenih primjedbi ili prijedloga:

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Naručitelj je zaprimio sljedeće upite, primjedbe i prijedloge:

7.1. Naime, u troškovniku pod stavkama „svjetiljke i pribor“ niste naveli u svakoj troškovničkoj stavci o kojem tipu svjetiljke se radi, na primjer stavka troškovnika 5.6.1. je svjetiljka br 1 itd po stavkama.



Odgovor:

Svjetiljke su u troškovniku navedene redom kao u projektu što je vidljivo iz situacije i količina.

- 7.2.** Isto tako u natječajnoj dokumentaciji kod samih skica svjetiljki niste jasno naveli kakav se približan tip svjetiljke traži npr. svjetiljka br 2 kao tip Platak Menhir, ovo napominjemo iz razloga što imate odstupanja u zadanim parametrima troškovnika i stvarnim parametrima proizvođača što dovodi do pomutnje i neistine ovoga što ste objavili.

Odgovor:

Zbog uvjeta javne nabave projektant nije navodio tipove svjetiljki kako bi svaki ponuditelj na temelju svjetlotehničkog proračuna mogao ponuditi svjetiljke koje zadovoljavaju proračun (bilo bi jednostavnije uvjetovati tipove i proizvođače u troškovniku nego raspisivati rasponske zamjenske parametre ali zbog transparentnosti...). Na taj način osigurani su transparentni uvjeti za sve ponuditelje. U troškovniku u kojemu se jasno navodi npr. Kod jednog tipa svjetiljke "maksimalna snaga je 17W" gdje je navedena snaga malo veća od proračunske (16,7) odnosno odstupanja od proračunskih tipova i parametara su napravljena baš zbog uvjeta javne nabave i mogućnosti ponude i svjetiljki drugih proizvođača čiji su parametri u bliskom području.

- 7.3** Kod opisa svjetiljke br 4 (reflektor) niste naveli koji širinu svjetlosnog snopa tražite pa samim time ponuditelji ne mogu ponuditi ispravan proizvod jer dokumentacija nije jasno napisana.

Odgovor:

U nacrtu dokumentacije o nabavi nisu bili priloženi proračunski grafovi rasvijetljenosti, te će se kod objave javne nabave priložiti kompletan izvedbeni projekt, a u kojem je vidljiva širina snopa za navedeni reflektor.