

TEHNIČKI UVJETI

Cilj tehničke specifikacije je propisati uvjete, postupke i radnje koje se očekuju od Izvršitelja usluge, kako bi se osigurao ispravan rad sustava plinodetekcije.

Ugrađeni automatski stabilni sustav detekcije plina CO ima namjenu otkrivanja nekontrolirane pojave otrovnih koncentracija CO s zrakom u prostoru garaža (etaža -1 i -2), koji mogu nastati u ispušnim plinovima uslijed rada motora vozila. U slučaju pojave nedozvoljene i opasne koncentracije CO dolazi do zvučnog i svjetlosnog alarmiranja na plinodjavnoj centrali, prostoru garaže, te uključivanje rada prisilne ventilacije šticeenog prostora garaže sve dok se ne postigne dozvoljena koncentracija CO (ispod 60 ppm)

Centrala za detekciju CO smještena je na etaži -1, garaža.

Raspored i broj ugrađenih detektora plina CO u prostoru garaže:

- garaža, etaža -1: 4 detektora
- garaža, etaža -2: 4 detektora

Sustav detekcije plina CO u garaži se sastoji od:

Proizvođač opreme: OLDHAM S.A., 62027 Arras Cedex, France

- tip-oznaka centralnog uređaja: MX-52 (etaža -1), 1 komplet
- tip-oznaka detektora (mjerna glava): CTX-300, za ugljični monoksid (CO), 18 komada
- alarm naprave: Ee2A sirena, 8 kompleta
- svjetlosno-upozoravajući pano „isključi motor“, 8 kompleta

Redovni servis sustava plinodetekcije garažnog prostora na etaži -1 i etaži -2 podrazumijeva:

- provjeru rada detektora
- provjeru rada centrale
- provjeru rada svjetlosnih panoa
- provjera alarmnih pragova
- provjeru ispravnosti vodova
- testiranje rada ispitnim plinom

Izvršitelj usluge se obvezuje sve radove redovnog servisa izvoditi sukladno važećim propisima, pravilima struke te preporukama proizvođača opreme.

U sklopu redovnog servisa Izvršitelj će izvršiti redovnu provjeru ispravnosti djelovanja sustava plinodetekcije u garažnom prostoru i sve eventualno potrebne, manje popravke koji ne zahtijevaju ugradnju novih rezervnih dijelova. Svi ostali uočeni nedostaci biti će predmet interventnog održavanja.

Radove redovnog servisa sustava plinodetekcije u garažnom prostoru Izvršitelj usluge mora izvršavati uz nazočnosti djelatnika Naručitelja te po završetku radova sastaviti zapisnik o izvedenim radovima, koji svojim potpisom ovjerava djelatnici Izvršitelja usluge i Naručitelja koji su prisustvovali izvođenju radova.

IZJAVA

Izjavljujemo da prihvaćamo ovu Tehničke uvjete

Naziv ponuditelja:

Ovlaštena osoba:

Potpis:

U, 2022. godine